



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26.03.2021 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html

Žádost č. 1

Chtěli bychom požádat o doplnění parametrů pro okna a dveře jako celku – jedná se o součinitele U_w a U_d .

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že U_w oken a U_d dveří vychází z PENB, přičemž jsou uvedeny v PD např. ve výkresové části D1.18.2 – Výpisy prvků PSV – Fasádní výplně. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 31.03.2021

Ing. Libor Helis
starosta města

Zastoupen obchodní společností Čtyři oči, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.