



Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce pod označením „Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách“

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 06.04.2021 a 07.04.2021 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html

Žádost č. 1

Žádáme o doplnění PD VZT o technickou zprávu, popis VZT jednotek a dalších zařízení, upřesnění uvedených informací viz níže.

Větší dodávka než montáž

7	K	713411122	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 2x	m2	40,800
8	M	63151674	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 100mm	m2	85,680

Větší dodávka než montáž

9	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	12,000
10	M	63151671	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 40mm	m2	12,600

Dodávka 8 tlumičů, montáž pouze 4

24	M	42976013	tlumič hluku kruhový Pz, D 600mm, l=1000mm	kus	8,000
25	K	751344116	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 500 mm	kus	4,000

2 KS venkovních jednotek, montáž pouze pro jednu

60	M	754.R	Kondenzační jednotka chlazení 12kW	kpl	1,000
PP vzduchotechnická jednotka					
61	M	755.R	Kondenzační jednotka chlazení 15 kW	ks	1,000
PP Kondenzační jednotka chlazení 15 kW					

68	K	751721123	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 9 vnitřních jednotek)	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Dodané množství větší než montáž

- Platí informace z Vysvětlení a doplnění ZD - venkovní potrubí je izolováno izolací 140 mm, výměra celkem cca 40 m2. V soupisu prací, dodávek a služeb je izolace 140 mm rozdělena na izolaci 100 mm - samostatná položka č. 7 a č. 8 a izolaci 40 mm – položka č. 9 a č. 10.
- Celková výměra izolací je cca 180 m2, z toho je 40 m2 izolace 100 mm a 140 m2 izolace 40 mm.
- Upřesnění výustí: VAPM 200 - 4 x vstupní hala, VAPM 250 - 8x kuželna, VAPM 315 - 10 x stolní tenis - obě místnosti

Žádost č. 4

„Stavební část rozpočtu obsahuje níže uvedenou položku:

69	589151002RT9	Kryt sportovních ploch tl. 20 mm, vč.dodávky podlahové krytiny a doplňků a soklové lišty	m2	398,53000		0,00
----	--------------	--	----	-----------	--	------

sportovní umělá podlahová krytina certifikovaná pro hraní stolního tenisu

mč 209 : 146.78

146.78000

mč 210 : 251.75

251.75000

Žádáme o vyjádření, zda-li zadavatel trvá na tloušťce certifikované sportovní podlahy 20mm a pokud ano, tak žádáme o konkrétní specifikaci dané krytiny s případným odkazem na dodavatel či výrobce. Zároveň žádáme o sdělení, zda-li celá plocha určená pro stolní tenis a badminton bude mít stejnou barevnost. Pokud by tomu tak nebylo, tak žádáme o barevné řešení sportovní podlahy.

Odpověď:

Dále zadavatel upozorňuje, že na podlaze bude provedeno lajnování – viz Pravidla Badmintonu - ČR, strana 2, <https://czechbadminton.cz/Predpisy>.

Žádáme tímto o vyjádření k výše uvedenému. Pokud zadavatel trvá na „vhodné pružné podložce“, tak žádáme, aby zadavatel detailně specifikoval pojem „vhodná pružná podložka“ tak, aby předmětná informace byla pro všechny uchazeče jednoznačná pro požadované nacenění.

Odpověď:

- Elastická pružná gumová podložka pod športovní povrchy,
- Materiál tvořen PU elastomerickou pryží,
- Voděodolný materiál,
- Pevnost v tahu – alespoň 0.5 N/mm².

Příloha č. 1 – Upravená část soupisu prací – VZT

[illegible]

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 08.04.2021

Ing. Libor Helis
starosta města

Zastoupen obchodní společností Čtyři oči, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.

[illegible]