



MĚSTO ODRY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Revitalizace skalních sklepů - elektroinstalace“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Vážení,
zadavatel v souladu s článkem 10.2. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek výše uvedeného výběrového řízení, a to na základě přechozí žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek účastníků výběrového řízení:

DOTAZ č. 1

Dobrý Den,
Pokud můžu mít ještě jeden dotaz.
Zajímala by mě položka M46 Zemní práce při montážích p.č.29 Trubka tlaková PVC PN10 PipeLife 315x12,1x6000 mm 1 ks.
Bohužel není jasné o jakou trubku se jedná. Mohla bych Vás poprosit o bližší specifikaci?

ODPOVĚď č. 1

Jedná se o bednicí trubku pro betonové základy stožárů VO. Specifikace jednoznačně vyplývá ze soupisu prací, dodávek a služeb: ROURA PVC 315 x 12,1 / 6m PN10 tlaková.

Vysvětlení zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

V Odrách dne 26.04.2021

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města