

STÁVAJÍCÍ ČÁST JEDNOTNÉ KANALIZACE
NAPOJENÁ NA VEŘEJNOU JEDNOTNOU KANALIZACI

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
FILTRAČNÍ ŠACHTA

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ JEDNOTNOU KANALIZACI

NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PVC KG DN125, DÉLKA 10,9 m

NAPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU – ODBOČKA DN125/125
FILTRAČNÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ VPUST

PLOCHA SVEDENÁ DO AKUMUL. NÁDRŽE, cca 50 m²
ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ASFALTU

DOMOVNÍ VODOVOD PE D32x3,0 mm
DÉLKA 6,0 m
VEDENO V CHRÁNIČCE DN100

PODRUŽNÝ VODOMĚR
OSAŽEN V 1.NP
FILTR DN25

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PVC KG DN125, DÉLKA 16,0 m

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VYÚSTĚNÝ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VYÚSTĚNÝ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE

HLADINOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
PVC DN125, DÉLKA 2,3 m
NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE

ZŠ ODRY KOMENSKÉHO 6

AKUMULAČNÍ JÍMKA
4,5x1,9 m, OBJEM 12,6 m³
ZALOŽENA V HL. 2,35 m OD ÚT
POSILUJÍCÍ PONORNÉ ČERPADLO

PLOCHA STŘECHY cca 1343 m²

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VYÚSTĚNÝ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE

PŘÍVODNÍ KABEL PRO ČERPADLO-4,0m

PLOCHA STŘECHY SVEDENÁ DO AKUMUL. NÁDRŽE, cca 330 m²
ODVODŇOVANÁ PLOCHA ČINÍ cca 24,6 % Z CELKOVÉ PLOCHY STŘECHY

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VYÚSTĚNÝ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VYÚSTĚNÝ NA STŘECHU GARÁŽE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VYÚSTĚNÝ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE

Musí být dodrženy vodorovné a svislé odstupové
vzdálenosti od stávajících sítí dle ČSN 73 6005.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ

- 841
- HRANICE POZEMKU
 - PARCELNÍ ČÍSLO
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - VEŘEJNÝ VODOVOD
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ-PODZEMNÍ VEDENÍ
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ-NEPROVOZOVANÉ
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
- DOMOVNÍ VODOVOD
- PŘÍVODNÍ KABEL K ČERPADLU

LEGENDA ČAR:

- PRŮMĚT STŘECHY
- ODVODŇOVANÁ PLOCHA STŘECHY
- ODVODŇOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY



PROJEKTANT:
Hydroelko, s.r.o.
Vítovka 68
742 35 Odry
tel. 777 200 718
IČO: 05511071

AUTOR PROJEKTU: Ing. Petr Elkner
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Elkner
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Uherek

PROJEKT: NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry

MÍSTO STAVBY: parc. č. 841, k.ú. Odry

INVESTOR: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

Část PD: D2-DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
STUPEŇ PD: ÚZEMNÍ SOUHLAS

OBSAH VÝKRESU: SITUAČNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO: 1:250
ČÍSLO VÝKRESU: PŘÍLOHA č.1
DATUM: 11/2019
PARÉ: