

Zadavatel:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Administrátor veřejné zakázky:
INNOVA Int. s.r.o.
Rudná 847/10
703 00 Ostrava

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Obnova místních komunikací v Odrách**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel **vysvětlení zadávací dokumentace** podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr části „Obnova místních komunikací v Odrách v roce 2021“ a „Obnova místních komunikací v Odrách – místní část Loučky“ jsou položky pro frézování komunikací s textem „Frézování betonového krytu tl 100mm“. V Technické zprávě i projektové dokumentaci je uvedeno frézování asfaltového krytu v tl. min. 70mm. Druh frézovaného materiálu může výrazně ovlivnit celkovou cenu. Můžete vyjasnit tento rozpor?

Odpověď č. 1

V technické zprávě je uvedeno „odfrézování stávající zdegenerované asfaltové vrstvy o tl. min. 70 mm. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je v předmětných položkách kódu 113455364 - „Frézování betonového krytu tl. 100 mm...“.

Tyto technické údaje nejsou v rozporu, neboť technická zpráva uvádí minimální tloušťku. Účastník zadávacího řízení ocení položky dle popisu uvedeného v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro jednotlivé komunikace.

Dotaz č. 2

Ve smlouvě o dílo je požadavek na zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby. Ve výkazu výměr není položka pro tyto náklady. Jakým způsobem máme nacenit tyto práce?

Odpověď č. 2

Náklady na Dokumentaci skutečného provedení stavby budou oceněny v položkách jednotlivých komunikací kód 012303000 – „Geodetické zaměření skutečného provedení“, jež je součástí Dokumentace skutečného provedení stavby.

V Ostravě dne 29. 7. 2021

Ing. Martin Ambrůz
INNOVA Int. s.r.o.
Administrátor veřejné zakázky