



MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.: -
Ze dne: 18.12.2017
Číslo jednací: MěÚO/04001/2018
Spisová zn.: MěÚO/26971/2017/07/OŽP/Co Dle rozdělovníku
231.2 A 20
Vyřizuje: Ing. Petr Coufal
Telefon: 556 768 186
E-mail: coufal@odry.cz
Datum: 19.02.2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli (účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ: 00298221 (dále jen „stavebník“)

vydává

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

„Prodloužení vodovodních řadů Pohoř – horní konec“

na pozemcích parc. č. 251, 252 a 263 v k. ú. Pohoř.

základní údaje o stavbě:

poloha (orientačně dle souřadnic): x: 1118142,5; y: 502166,2 (začátek)

x: 1118094,6; y: 502290,6 (konec)

vodní dílo: vodovod

účel vodního díla: zásobování obyvatelstva pitnou vodou

popis stavby:

Vodovodní řad HDPE SDR17 D 90 v délce cca 135,1 m vč. hydrantu.

Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona se současně stanoví tyto podmínky pro provedení a užívání stavby vodního díla:

1. Před zahájením stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 4.6.2017, č. j. 631189/17:
 - I. Obecná ustanovení:
 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK (sít' elektronických komunikací) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 3. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je potřeba požádat o vydání nového vyjádření.
 - II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
 4. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pracovník ochrany sítě). Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 5. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
 9. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
 10. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s..

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce na objektech a odstraňování objektů

18. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
19. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou odbornou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

V. Křížení a souběh se SEK

20. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
21. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen stavbu sjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
22. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
23. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
24. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.6.2017, zn. 0100755009 a ze dne 8.6.2017, zn. 1093216179.
1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (do 1 kV) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
 2. V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
 3. V místech, kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
 4. Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy. Při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení VN je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
 5. Před zahájením stavby požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce a.s. o udělení souhlasu k činnosti v OP nadzemního vedení VN.
- Pro ochranná pásma nadzemních vedení:
6. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 7. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 8. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 9. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
 10. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 11. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
 12. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
 13. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Pro ochranná pásma elektrických stanic:
14. V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu části el. stanice,

skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí, umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod. a zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.5.2017, č. j. KHSMS19752/2017/NJ/HOK:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
2. Vyhovující výsledky rozboru pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplotu vody a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

5. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.11.2018.

6. Podle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 119 a 122 stavebního zákona. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas předloží stavebník podle § 15 odst. 3 vodního zákona povolení k provozování podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Dne 18.12.2017 podal stavebník zastoupený Ing. Petrem Elknerem na vodoprávní úřad žádost o vydání stavebního povolení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Za účastníky vodoprávního řízení vodoprávní úřad podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona tyto osoby (dle Výpisu z katastru nemovitostí pro k. ú. Pohoř): město Odry (stavebník, vlastník pozemků parc. č. 251, 252 a 263 na nichž má být stavba provedena, účastník řízení dle § 115 odst. 4 vodního zákona), Josef Maňák, nar. 1975 (vlastník sousedních pozemků parc. č. 256, 270, 271, vlastník stavby č. p. 85 na pozemku parc. č. 270), Zuzana Maňáková (vlastník sousedního pozemku parc. č. 256), Josef Maňák, nar. 1942 (vlastník sousedního pozemku parc. č. 274, osoba s právem odpovídající věcnému břemeni k pozemkům parc. č. 270 a 271), Bohuslav Vágner (vlastník sousedních pozemků parc. č. 284 a 410, vlastník stavby č. p. 82 na pozemku parc. č. 284), Lenka Vágnerová (vlastník sousedních pozemků parc. č. 284 a 410, vlastník stavby č. p. 82 na pozemku parc. č. 284), Bohuslav Nováček (vlastník sousedních pozemků parc. č. 257, 258, 259 a 260, vlastník stavby na pozemku parc. č. 257), Státní pozemkový úřad (osoba příslušná hospodařit se sousedními pozemky parc. č. 261 a 267/2 ve vlastnictví České republiky), Zbyněk Demel (vlastník sousedního pozemku parc. č. 250), Lucie Vágnerová (vlastník sousedního pozemku parc. č. 286), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vlastník stavby sítí elektronických komunikací na dotčených i sousedních pozemcích), ČEZ Distribuce, a.s. (vlastník stavby energetického vedení na dotčených i sousedních pozemcích). Olga Maňáková (osoba s právem odpovídající věcnému břemeni k pozemkům parc. č. 270 a 271) zemřela a věcné břemeno podle § 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez náhrady zaniklo. Práva k sousedním pozemkům ani vlastnická či jiná práva odpovídající věcným břemenům k dalším (vzdálenějším pozemkům) nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení přípisem ze dne 15.1.2018 pod č. j. MěÚO/01153/2018 v němž podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů, ve které mohli uplatnit účastníci vodoprávního řízení námitky, popř. důkazy a dotčené orgány státní správy závazná stanoviska s upozorněním, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Zároveň byla tímto přípisem podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V této lhůtě se dne 22.1.2018 ke stavbě vyjádřila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (sdělením, kterým ponechává níže uvedené závazné stanovisko v platnosti).

V rámci celého vodoprávního řízení vycházel vodoprávní úřad z těchto podkladů:

1. Projektová dokumentace stavby vodního díla z listopadu 2017 zpracovaná autorizovanou osobou – Ing. Petrem Elknerem, ČKAIT: 0012379.
2. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy.
3. Rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Odry, odborem stavební úřad den 10.10.2017, č. j. MěÚO/21642/2017.
4. Souhlas Městského úřadu Odry, odboru stavební úřad podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 2.1.2018, č. j. MěÚO/00011/2018.
5. Vyjádření vlastníků, popř. správců dopravní a technické infrastruktury:
 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 4.6.2017, č. j. 631189/17.
 2. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.6.2017, zn. 0100755009 a ze dne 8.6.2017, zn. 1093216179.
 3. Telco Pro Services, a.s. ze dne 4.6.2017, zn. 0200607146.
 4. Oderská městská společnost, s.r.o. ze dne 15.5.2017, zn. OMS/v55/17/Va.
6. Rozhodnutí, souhlasy, vyjádření, posouzení a další opatření orgánů státní správy:
 - a) Koordinované stanovisko Městského úřadu Odry ze dne 4.7.2017, č. j. MěÚO/14689/2017.
 - b) Závazné stanovisko Městského úřadu Odry – vodoprávního úřadu ze dne 4.7.2017, č. j. MěÚO/14688/2017.
 - c) Stanovisko a sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dle zákonů č. 114/1992 Sb., a č. 100/2001 Sb., ze dne 16.5.2017, č. j. MSK 51326/2017.
 - d) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.5.2017, č. j. KHSMS19752/2017/NJ/HOK.
 - e) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 28.8.2017, zn. HSOS-9313-2/2017.
 - f) Vyjádření Městského úřadu Odry, odboru stavební úřad ze dne 20.4.2017, č. j. MěÚO/08887/2017 z hlediska územně plánovací dokumentace.

Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovil podmínky pro provedení a užívání stavby.

Termín dokončení stavby a povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil vodoprávní úřad dle § 18c odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Z vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 4.6.2017, č. j. 631189/17 nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek tohoto rozhodnutí ty návrhy, které se netýkaly předmětné stavby, které se nevztahovaly k ohraně práv a povinností účastníků řízení (vč. odpovědnosti za škodu, kdy k rozhodnutí o škodě není příslušný vodoprávní úřad) a které byly opisem zákonem daných povinností nebo upozorněním na takové povinnosti (jednalo se o kapitoly I. Obecná ustanovení – část bodů 1 a 2, bod 3, bod 5, II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK - část bodu 6, IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby).

Z podmínek vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.6.2017, zn. 0100755009 a ze dne 8.6.2017, zn. 1093216179 nezahrnul vodoprávní úřad ty, které byly opisem zákonem stanovených povinností.

Podmínku koordinovaného stanoviska Městského úřadu Odry ze dne 4.7.2017, č. j. MěÚO/14689/2017 týkající se oznámení Archeologickému ústavu a povolení zvláštního užívání

komunikace, nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, protože jde o opis zákonem stanovené povinnosti.

Po posouzení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že stavbou ani nakládáním s vodami nedojde ke zhoršení stavbu vodního útvaru, v němž se záměr nachází.

Vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska vodního a stavebního zákona a předpisů souvisejících, a protože neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Odry.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Při doručování do datové schránky platí, že v případě, kdy nedojde k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává v počtu 13 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Odry. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Dagmar Tomanová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry zastoupené Ing. Petrem Elknerem, Vítovkova 68, 742 35 Odry
- Josef Maňák, Pohoř 85, 742 35 Odry (nar. 1975)
- Zuzana Maňáková, Pohoř 85, 742 35 Odry
- Josef Maňák, Pohoř 85, 742 35 Odry (nar. 1946)
- Bohuslav Vágner, Pohoř 82, 742 35 Odry
- Lenka Vágnerová, Pohoř 82, 742 35 Odry
- Bohuslav Nováček, Fučíkova 237, 742 45 Fulnek
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Zbyněk Demel, Pohoř 97, 742 35 Odry

- Lucie Vágnerová, Pohoř 82, 742 35 Odry
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Odry, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava – územní pracoviště Nový Jičín
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - územní odbor Nový Jičín