













ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><b>BYVAST pro s.r.o.</b></div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00</div> <div>IČ: 27848183</div>	
ING. PAVEL ZBRANEK		ING. PAVEL ZBRANEK			
INVESTOR: MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35, ODRY					
MÍSTO STAVBY: MŠ SOKOLOVSKÁ 555/40, 742 35, ODRY					
PARCELA Č.: 1051		K.Ú.: ODRY		STUPEŇ	DPS
AKCE: PD-Výměna elektroinstalace a stavební úpravy MŠ Sokolovská, Odry KNIHA SVÍTIDEL				DATUM	03/ 2019
				FORMÁT	5xA4
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				-	D.1.4d-02

Svítlidlo	Typické prostory	Parametry	Obrázek
A	SKLEPY, TECHNICKÉ PROSTORY	A - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 33W, 4620lm, 140lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1600x92x90mm, 2,1kg, IP66	
B	SKLEPY, TECHNICKÉ PROSTORY	Svítidlo přisazené LED, IP65, IK10, Ra 80, Tc 4000K, 16,3W, 1950lm	
C	KUCHYŇKY	Svítidlo zapuštěné LED, IP54/20, Ra 80, Tc 4000K, 33W, 3800lm4	
C1	HERNY	Svítidlo zapuštěné LED, I20, Ra 80, Tc 3000K, 28W, 3620lm	

C2	CHODBY	Svítlidlo zapuštěné LED, I54/20, Ra 80, Tc 4000K, 25W, 3000lm	
D1	WC KABINKY	Svítlidlo zapuštěné downlight LED, IP44/20, Ra 80, Tc 4000K, 9,4W, 1050lm5	
D2	SOC. ZÁZEMÍ	Svítlidlo zapuštěné downlight LED, IP44/20, Ra 80, Tc 4000K, 19,5W, 1950lm	
Z	KUCHYNĚ	Svítlidlo přisazené LED, IP54/20, Ra 80, Tc 4000K, 33W, 3800lm	
N1	PIKTOGRAM	Svítlidlo přisazené nouzové LED, včetně piktogramu, IP65, 6500K, 2W, 94lm, 1h	

N2	NOUZOVÉ	Svítlidlo vestavné nouzové pro osvětlení únikové cesty, LED, IP40, 4,7W, 206lm, 1h	
N3	PIKTOGRAM	Svítlidlo přisazené nouzové, LED, IP44, 5W, 213lm, 1h	
N4	NOUZOVÉ	Svítlidlo vestavné nouzové antipanické, LED, IP40, 4,7W, 215lm, 1h	
N5	PIKTOGRAM	Svítlidlo přisazené nouzové LED, včetně piktogramu, IP65, 6500K, 2W, 94lm, 1h	
N6	NOUZOVÉ	Svítlidlo vestavné nouzové antipanické, LED, IP40, 4,7W, 192lm, 1h	