



VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 27. 09. 2018
NAŠE ZN.: SSMSK/2018/25268

VYŘIZUJE: Ivo Kolář
TEL.: 555 531 355, 556 701 460-1
FAX: 556 710 139
EMAIL: nj.podatelna@ssmsk.cz

Hydroelko, s.r.o.
Ing. Petr Elkner
Vítovka 68
742 35 Odry

DATUM: 29. října 2018

Vyjádření dokumentaci stavby

„Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách“

Dle předložené dokumentace (DÚR+DSP) je předmětem stavby zřízení nové účelové komunikace se souběžnými parkovacími plochami, chodníkového tělesa a stavební úpravy stávajícího napojení sjezdu z pozemku p.č. 142/1 přes pozemek p.č. 20110 k.ú. Odry na komunikaci I/47, ulice Hranická v Odrách. SSMSK v souladu s ustanovením zřizovací listiny vykonává vlastnická práva k silničním pozemkům a stavbám silnic II. a III. třídy v majetku Moravskoslezského kraje na území bývalého okresu Nový Jičín. Umístění stavby je navrženo mimo pozemky a stavby v majetku Moravskoslezského kraje.

Stavbou dojde k dotčení komunikace I/47 (budoucí II/647), která je v majetku České republiky, právo hospodaření ŘSD ČR. Probíhají jednání ve věci převodu stavbou dotčené části silnice I/47 do sítě silnic nižší třídy a majetku Moravskoslezského kraje, majetkové správy SSMSK středisko Nový Jičín.

V současné době SSMSK středisko Nový Jičín není oprávněna vydat souhlas pro účely umístění nebo povolení stavby, „Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách“.

Závazné vyjádření se stanovením technických podmínek a povinností stavebníka vydá aktuální majetkový správce komunikace I/47.

Z titulu budoucího majetkového správce stavbou dotčeného úseku komunikace I/47 (budoucí II/647) SSMSK středisko Nový Jičín souhlasí s navrženým technickým řešením napojení sjezdu větv „V1“ na komunikaci I/47 (budoucí II/647):

- v hraně živičného krytu vozovky bude zřízen dvojřádek z žulových kostek 100x100mm do beton. lože
- napojení bude zřízeno přes sníženou chodníkovou obrubu v přímé linii se stávající chodníkem
- odvodnění povrchových vod z objektu napojení bude vyřešeno spádovými poměry objektu sjezdu směrem do pozemku stavebníka
- přípojka VO bude přiložena ke stávajícímu nadzemnímu kabelovému vedení VO
- SDZ a VDZ bude v provedení viz. příloha

Stavebník je povinen dodržet ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb. v platném znění.

**Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín**
se sídlem v Odrách u Nového Jičína
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Ing. Zbyněk Kubala

vedoucí střediska Nový Jičín

Příloha

specifikace SDZ a VDZ, výkres č. C3 - koordinační situační výkres

Na vědomí

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, zapsaná v OR KS Ostrava, odd.Pr., vl. 988

IČO: 00095711

email: ssmsk@ssmsk.cz

tel: 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIČ: CZ00095711

www: ssmsk.cz

fax: 595 133 729

č.ú.: 86-6032100257/0100