

ing. Elkner Petr

Vítovka 68
742 35 OdryVaše žádost ze dne, značka:
13.03.2019Naše značka:
133190015
(FM29/M14/19)Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčákovádne:
29.03.2019**Věc: Propojovací komunikace ul. Hranická a Radniční v Odřích****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Odry
Stavebník: Město Odry, Masarykovo nám. 25, Odry
Projektant: Hydroelko, s.r.o., Vítovka 68, Odry
Č. zakázky: Datum: 07/2017

Předmětem předložené dokumentace jsou zpevněné plochy pro pěší i dopravu - je navržena nová místní jednosměrná komunikace s parkovacími plochami po obou stranách a nový chodník, který je veden v souběhu s novou komunikací. Plochy budou napojeny na stávající komunikace a chodníky v lokalitě.

Součástí stavby zpevněných ploch je jejich odvodnění, veřejné osvětlení a obnova stávající kamenné zámecké zdi. Stavba se nachází v památkové zóně města.

SO 100 – Místní komunikace, parkoviště, dopravní značení

Nový chodník ze žulových kostek bude začínat napojením na stávající chodník v š. 1,6 m a bude ukončen napojením na stávající chodník v š. 1,5 m. V nové trase je chodník navržen v šířce min. 2,0 m. Převýšení nad pojezděné plochy bude 100 mm, v místech nástupu na chodník pak 20 mm (s rampovitým snížením chodníkové plochy max. 12,5%). Ze strany zeleně pak bude přirozenou vodící linií tvořit zvýšená chodníková obruba 60 mm nad plochu, příp. podezdívka oplocení nebo obvodová stěna objektu. Příčný spád do 2%, podélný sklon do 8,3%.

V místech nových křižovatek budou upraveny stávající chodníky - předláždění betonovou dlažbou, bezbariérové rampovité snížení max. 12,5% k místům pro přecházení, snížení obruby u vozovky na 20 mm + vložen varovný pás š. 400 mm z reliéfní dlažby (až do převýšení obruby 80 mm nad vozovku).

Nástup na chodník z žulových kostek bude vyznačen varovným pásem š. 400 mm (až do převýšení obrub 80 mm nad vozovku) z reliéfní šedé dlažby s přilehlou hladkou plochou š. 250 mm v řešení pro osazení do chodníku s žulovou dlažbou.

Vedle komunikace vznikne 60 parkovacích míst pro osobní automobily, 1 místo pro malé dodávky a 3 místa pro motocykly. Z tohoto počtu budou vyhrazena 3 stání pro osobní vozidla osob ZTP. Samostatné šikmé stání pro osoby ZTP má š. 3,5 m, sdružené kolmé stání je navrženo v šířce 5,8 m. Vedle vyhrazených míst jsou chodníkové plochy. Povrch stání je z žulových kostek. Místa pro ZTP budou vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. u vyhrazených ZTP míst nutno zajistit přes sníženou obrubu s vyznačeným v~~ar~~ovným pásem bezbariérový přístup na přilehlý chodník

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
Marencakova ODBORNÝ KONZULTANT -133-

Ing. Barbora Marencáková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR