



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
101	INFORMAČNÍ CENTRUM	93,5	DŘEV. PARK. RENOVACE	S1b	OMÍTKA VÁP. ŠTUK. dřevěná lišta po obvodu	JEDN. ŠTUK. O.
102	PŘEDSÍŇ	5,10	KER. DLAŽBA	S2b	OMÍTKA VÁP. ŠTUK. keramický obklad do v-2m	JEDN. ŠTUK. O.
103	ÚKLIDOVÁ MÍST.	1,40	KER. DLAŽBA	S2b	OMÍTKA VÁP. ŠTUK. keramický obklad do v-2m	JEDN. ŠTUK. O.
104	WC ZAMĚSTNANCÍ	1,90	KER. DLAŽBA	S2b	OMÍTKA VÁP. ŠTUK. keramický obklad do v-2m	JEDN. ŠTUK. O.
105	ZÁZEMÍ	6,50	KER. DLAŽBA	S2b	OMÍTKA VÁP. ŠTUK. ker. obl. za kuch. linkou	JEDN. ŠTUK. O.
106	KINO, MINI	12,3	DŘEV. PARK.	S1b	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.	JEDN. ŠTUK. O.
107	SKLAD	8,80	KER. DLAŽBA	S2b	dřevěná lišta po obvodu OMÍTKA VÁP.-ŠTUK. keramický sokl do v-50mm	JEDN. ŠTUK. O.

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA, 230V/16A
- ZÁSUVKA, 230V/16A
- ZÁSUVKA DO VLHKÁ, KRYTÍ MIN. IP 54
- EL. SPOTŘEBIČ
- KABEL CRY-J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CRY-J 5x... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CRY-J 5x... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE

POZNÁMKA:

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVÁNY 25cm NAD PODLAHOU SVÝM STŘEDEM, V SOC. ZÁZEMÍ 130cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM, POKUD NEJÍ NA VÝKRESE STANOVĚNA JINÁ VÝŠKA. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK JE NUTNO OSDOUHLAST S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY KOORDINOVANĚ SE SILNOPROUDÝMI DO VÍCENASOBNÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ A V KUCHYŇKÁCH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/1N-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V;
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V;
IZOLACÍ, KRYTÍM

Soutřafný systém: JTSK
Výškový systém: BpV
0,000 = 208,22 m.n.m.

GENERAČNÍ PROJEKTANT:		Projektant:		KT architekti
KT architekti Kroftova 35, 616 00 Brno tel.: +420 605 944 569 e-mail: kta@kta.cz www.kt-arch.eu	Vypracoval:	Ing. Karel Rychný		
		Ing. Karel Rychný		

NÁZEV STAVBY:		TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA ODRY		FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.: Odry, k.ú. Odry, p.č.18/3 (č.p.19) Odry, Masarykovo nám. 19/22, 742 35, Odry				DATUM:	BŘEZEN 2022
				STUPEŇ:	DOUMENTACE PRO OHÁŠENÍ STAVBY
INVESTOR:				PARÉ Č.:	
Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, Odry 742 35					
Část: D.1.4.3. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				STAVEBNÍ OBJEKT:	SO.01
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - ZÁSUVK. OBVODY				1:50	D.1.4.3-3