



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

OZN.	Název místnosti	Tepelné ztráty [W]			
		Prostup	Infiltrace	Větrání	Celkem
1.01	Informační centrum	5535	(80)	1995	7530
1.02	Předsíň	60	0	100	160
1.03	Úklidová místnost	125	0	15	140
1.04	WC zaměstnanci	185	0	75	260
1.05	Zázemí	380	0	135	515
1.06	Kino mini	970	0	360	1330
1.07	Sklad	215	0	75	290
		--	--	--	--
		--	--	--	--
	Celkem	7470	0	2755	10225

Tepelný spád 70/50 °C

⋄ Rozvod vede pod stropem

⋄ Rozvod vede v podlaze

LEGENDA POTRUBÍ

—— Přívodní potrubí
 ---- Zpětné potrubí



Souřadný systém: JTSK
 Výškový systém: BpV
 0,000 = 208,22 m.n.m.

ing. Vlastimil Smolka
 projekce vytápění
 e-mail: smolka@ailas.cz



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: KT architekti Kroftova 35, 616 00 Brno tel.: +420 605 944 569 e-mail: kta@iol.cz www.kt-arch.eu	Projektant:	Ing. arch. Pavel Klein	
	Vypracovali:	ing. Vlastimil Smolka	
KT architekti			



NÁZEV STAVBY: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA ODRY	FORMÁT:	3F x A4
	DATUM:	BŘEZEN 2022
	STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.: Odry, k.ú. Odry, p.č.18/3 (č.p.19) Odry, Masarykovo nám. 19/22, 742 35, Odry	PARÉ Č.:	
INVESTOR: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, Odry 742 35		
ČÁST: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ	STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 1