

VZDUCHOTECHNIKA

OBECNÉ POZNÁMKY

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ JE NUTNO KALKULOVAT S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.
STATIKA, UCHYCENÍ, VZDUCHTĚSNOST SPOJŮ: JE V ZODPOVĚDNOSTI VÝROBCE, DODAVATELE. UKOTVENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK, ABY UMOŽŇovalo BEZPROBLÉMOVou DILATACI BEZ RIZIKA VZNIKU NEÚMĚRNÝCH TLAKOVÝCH SIL
NA POTRUBNÍ ROZVODY BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM.
ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY PLOCH NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE, BUDE ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ TUHOST A BEZPEČNOST SPOJŮ, BUDE POUŽITO POHLEDOVÝCH PRVKŮ, BEZPEČNÝCH PRO UŽIVATELE.
PŘI JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI ČI ZJIŠTĚNÍ OKOLNOSTÍ NA STAVBĚ, KTERÉ ZNEMOŽNÍ POUŽITÍ NAVRŽENÉHO POSTUPU BUDOU PRÁCE ZASTAVENY A VYŘEŠENY S PROJEKTANTEM ZA ÚČASTI TECHNICKÉHO DOZORA A INVESTORA. BUDOU OVĚŘENY POČTY PRVKŮ, TLOUŠTKY STĚN JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ.
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, ANI ŽÁDNÁ JEJÍ ČÁST, NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. ZAJIŠŤUJE DODAVATEL JAKO SOUČÁST DODÁVKY.
ZOHLEDNIT POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY, VIZ SAMOSTATNÝ DOKUEMNT:
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU DĚLENÝCH NA POŽÁRNÍ ÚSEKY PROVÉZT DLE ČSN 730872
Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny v souladu s ČSN 73 0802 nebo ČSN73 0804.
d,e,f, Objekt není dělen na požární úseky. Nové VZT rozvody v částech obejktu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.
Nové rozvody VZT budou navrženy z nehořlavých hmot.

POL.	MÍSTNOST	POPIS	MNOŽSTVÍ/DÉLKA	CENA ZA POLOŽKU	CENA CELKEM
V01	102,103,104,105,106	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR CRZ (NÁSTĚNNÝ A NÁSTROPNÍ) S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZPĚTNOU KLAPKOU, PRŮTOK 185 m3/h, D125. Kompl.dod+mtz vč.osazení a vyvedení na fasádu (pozn. Vedení lze sdružit, řešit v dodavatelské dokumentaci)	5		
V02		POTRUBÍ PRŮM 125 mm, POTRUBÍ HLADKÉ PLASTOVÉ VYSPADOVANÉ SMĚREM K FASADĚ, + KOLENA 90 stupňů	33		
V07		Větrací plastová mřížka s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu cca 200 x 200, montážní rámeček, barva bílá (pozn. Vyvedeno až na dvůr)	5		
CENA CELKEM					0,00
Poznámka: kompletní dodávka + montáž, včetně osazení a spojovacích prvků					
POZN. ODVĚTRÁNÍ VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PLASTOVÝCH MŘÍŽEK					
VENTILÁTORY VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY A ČASOVÉHO DOBĚHU					
VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE A ZKOUŠEK					