

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ VÝROBKY

OBECNÉ POZNÁMKY

PROTIPOŽÁRNÍ POŽADAVKY: SKLADBY KONSTRUKCÍ, U KTERÝCH JE POŽADOVÁNA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BUDOU REKAPITULOVÁNY A ZÁVAZNĚ STANOVEN

PODROBNĚJI VIZ PBŘ 11/2021

HASIČSKÁVÝROBKY

POL.	POPIS		ROZMĚR š/v (mm)		POZNÁMKA
			1.NP		
P/01		PHP práškového typu PG6, s hasící schopností 21A, kovový držák pro upevnění na zeď. Rukojeť PHP umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hmotnost hasiva 6kg	cca 53x20cm	2	celkem 2ks
P/02		Únikové cesty budou označeny dle ČSN EN ISO 7010		1	Počet a rozmístění značek dle ČSN ISO 7010 bude konzultováno s koordinátorem bezpečnosti práce během výstavby. Značení je součástí stavby
CENA CELKEM					