



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky: **Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odřích**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení

Vážení,

na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v SO 04 – Obnova zámecké zdi, v položce č. 15 je uvedena dodávka lomového kamene. Chtěli bychom vědět z jakého lomového kamene má být zámecká zeď zhotovena. Jde nám o přesnou specifikaci lomového kamene, aby vyhovoval podmínkám výběrového řízení.

15	K	311213122	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³ , šířka spáry přes 4 do 10 mm	m ³	21,250
----	---	-----------	---	----------------	--------

Odpověď č. 1

Zámecká zeď, která bude v rámci stavebních prací realizována, musí korespondovat s již vybudovaným zdivem v areálu zámeckého parku – viz foto:



Zadavatel upřesňuje, že bude použit hnědý lomový kámen nepravidelného tvaru a velikosti, s nepravidelným ložením, bez spárování.

Dále zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v rámci vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 17.08.2022 byl zveřejněn upravený soupis prací, dodávek a služeb. V rámci tohoto aktualizovaného soupisu prací došlo mimo jiné také k úpravě množství položky č. 15 v SO 04 – Obnova zámecké zdi z původní hodnoty 21,250 m³ na 34,125 m³ (dotaz č. 12 vysvětlení č. 1).

V Odrách dne 19.08.2022

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města