SCHÉMA NAKLADÁNÍ S VODA PŘI ZÁVLAZE, TJ. PRÁZDNĚNÍ NÁDRŽÍ. VÝTLAK 1 A 2 MÁJÍ OTEVŘENÉ VENTILY A VODY Z NÁDRŽÍ 2, JSOU ČERPÁNY DO DO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU.

SYSTÉM NÁDRŽÍ 2 SE NACHÁZÍ NAD ÚROVNÍ HŘIŠTĚ. PROTO JE NAVRŽENA ZÁVLAHA Z NÁDRŽÍ 2 – ZVÝŠENÍ TLAK PRO ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM.

SOUSTAVA AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ 2
3x ▱ 4,5x1,9 m, OBJEM cca 12,0 m3
OSAZENÍ PONORNÉHO ČERPADLA

PRÁZDNĚNÍ SOUSTAVY NÁDRŽÍ 2

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU
OSAZENÍ KULOVÉHO KOHOUTU DN40
NAPOJENÍ VE STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ

VÝTLAK 2 JE V PROVOZU
SMĚR PROUDĚNÍ DO ZÁVLAHY

VÝTLAK 1 JE V PROVOZU
SMĚR PROUDĚNÍ DO ZÁVLAHY

ČERPÁNÍ DO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

1691/1

ČERPÁNÍ DO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

1689

SOUSTAVA AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ 1
2x ▱ 4,5x1,9 m, OBJEM cca 12,0 m3
OSAZENÍ PONORNÉHO ČERPADLA

UZAVŘEN KK – SMĚR ZÁVLAHA A SMĚR NÁ
UZAVŘENY VENTILY K ČERPADLŮM
PRŮTOK JE VEDEN PŘES NÁDRŽE 1, BEZ P
A TO PROPOJEM VÝTLAKU 1 A VÝTLAKU 2

SOUSTAVA NÁDRŽÍ 1 SE NEPLNÍ ANI NEPRÁZ

1694/2

LEGENDA:
1370/1 PARCELNÍ ČÍSLO
HRANICE POZEMKŮ DLE KN
STÁVAJÍCÍ HRANA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
OBRYS NAVRŽENÉHO OBJEKTU
NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
NAVRŽENÝ UŽITKOVÝ VODOVOD
NAVRŽENÝ SILOVÝ KABEL
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN
STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
ODVODŇOVANÁ PLOCHA
PLOCHA PRO ZÁVLAHU

S

PROJEKTANT:
Hydroelko, s.r.o.
Vítovka 68
742 35 Odry
tel. 777 200 718
IČO: 05511071

AUTOR PROJEKTU: Ing. Petr Elkner
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Elkner
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Uherek

PROJEKT: NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI – Sportovní areál v Odrách, parc. č. 1691/1, 1689, 1690, 1688, k.ú. Odry

MÍSTO STAVBY: město Odry, parc. č. 1691/1, 1689, 1690, 1688, k.ú. Odry

INVESTOR: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

Část PD: STUPEŇ PD: ÚZEMNÍ SOUHLAS

OBSAH VÝKRESU: SITUAČNÍ VÝKRES – NAKLÁDÁNÍ S VODAMI – ZÁVLAHA

MĚŘÍTKO: .... ČÍSLO VÝKRESU: 07 DATUM: 10/2020 PARÉ: