



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky: **Nakládání s dešťovými vodami – sportovní areál v Odrách**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Vážení,

na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

DOTAZ č. 1

Dotazy k vypsané soutěži:
je chyba v položce montáž?

69	741122214	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm ² uložený volně (CYKY)	m	127,00000	
		přívodní kabel pro čerpadlo 1 : 88,0		88,00000	
		přívodní kabel pro čerpadlo 2 : 39,0		39,00000	
70	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	2,00000	
71	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistící	kus	2,00000	
72	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	2,00000	
73	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	127,00000	

ODPOVĚď č. 1

V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je položka č. 69 upravena.

DOTAZ č. 2

Toto potrubí je pro budoucí závlahu hřiště nedostatečné a odporuje parametrům pro návrh zavlažovacího systému fotbalových hřišť. Pro přečerpávání je zbytečně předimenzované. Řešení s obcházením objektu za hřištěm zbytečně snižuje tlak nutný pro fungování závlahy a napojení na stávající závlahu nedává při délce potrubí smysl.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ODPOVĚď č. 2

Současně navržený systém je napojen na stávající závlahu a vyhází ze stávajícího řešení. Závlaha není předmětem projektové dokumentace. Navržená soustava zadržení dešťové vody plní pouze funkci doplňkového zdroje vody pro stávající závlahu. Potrubí pro přečerpávání je zároveň potrubím pro přívod vody do stávajícího závlahového systému. Na navržené dimenzi zadavatel trvá. Potrubí propojuje nádrže, proto je navrženo řešení obcházení budovy a stávajících zpevněných ploch. Toto řešení zároveň snižuje náklady na realizaci.

DOTAZ č. 3

Jak bude fungovat závlaha při požadavku na současné dopouštění.

16	286134118R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm	m	156,50000	
----	------------	--	---	-----------	--

ODPOVĚď č. 3

Současná závlaha je nezávislá na novém systému akumulace dešťových vod. Nové a stávající uzávěry oddělují systémy. Dopouštění nádrží ze současného zdroje nebude.

DOTAZ č. 4

O čerpadlech platí to stejné jako o potrubí, pro zavlažovací systémy se používají čerpadla od 11,5m³/70m

64	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min pro vrt průměru od 150 mm	soubor	2,00000	
----	-----------	---	--------	---------	--

ODPOVĚď č. 4

Systém je navržen jako doplňkový zdroj pro stávající závlahu. Nová závlaha není předmětem projektu. V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je položka č. 64 (Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové, maximální průtok 78 l/min pro vrt D od 200 mm) upravena.

DOTAZ č. 5

Pokud je kanalizační část podobně, dejte mi prosím zprávu.

ODPOVĚď č. 5

Výše uvedený dotaz je nekonkrétní, proto nelze poskytnout relevantní odpověď.

DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE:

Zadavatel upozorňuje, že v rámci vysvětlení č. 2 zasílá přílohu č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb – upravený. Tento upravený soupis prací, dodávek a služeb bude účastníkem výběrového řízení předložen v rámci podané nabídky. Nedodržení této podmínky je důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 13.12.2022 do 09:00 hodin.

Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb – upravený

V Odrách dne 29.11.2022

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města