

**Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Zateplení bytových domů na území města Odry“**

**Zadavatel:** Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec –  
Lyžbice. IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Zateplení bytových domů na území města Odry“

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 09.01.2023, 10.01.2023 a 11.01.2023 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: [https://zakazky.odry.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html)

### Žádost č. 1

V rozpočtu BD Veselí 22 chybí položky lešení. Prosím o doplnění položek za zřízení, odstranění a pronájem lešení popř. sítě a stříšky.

**Odpověď:**

Položky, týkající se lešení, byly doplněny do soupisu stavební prací, dodávek a služeb. Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb k části C této zakázky. Soupis prací je přílohou č. 1c tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek. **Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

## Žádost č. 2

Dotaz k části C Veselí 22 k ústřednímu topení:

Dle zadávací dokumentace viz technická zpráva je nutné tepelné čerpadlo připojit na samostatné měřicí místo 3 x 400 V a k měření a regulaci. V položkovém rozpočtu vytápění položka elektroinstalace není. Ani v dokumentaci není elektroinstalace uvedena. Není nám jasné kdo elektro instalaci dodá a v jakem rozsahu a zda je připojení tepelného čerpadla a elektrokotle projednáno s distribucí a za jakých podmínek. Má být toto připojení oceněno ? Nebo to není součástí výběrového řízení?

**Odpověď:**

Elektroinstalace je součástí plnění veřejné zakázky. Její ocenění provede účastník zadávacího řízení v položce č. 9 objektu 2 – Ústřední vytápění. Součástí této položky je také zřízení odběrného místa včetně souvisejících nákladů. Projednání podmínek připojení tepelného čerpadla a elektrokotle s ČEZ Distribucí a.s. zajistí zadavatel prostřednictvím autorského dozoru stavby po stanovení technických parametrů dodávaného tepelného čerpadla a elektrokotle. Zadavatelem bude požádáno o případné navýšení hodnoty jističe.

### Žádost č. 3

**Ve VV v části C - Zateplení BD Veselí 22 postrádáme položky pro lešení, prosíme o doplnění do VV.**

**Odpověď:**

Viz odpověď na žádost č.1.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 25.01.2023 v 10:00:00 hodin.**

Příloha č. 1c – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (část C)

V Třinci dne 12.01.2023

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Mgr. Josef Alexander Matera,  
Čtyři oči, s.r.o.