

Koeficient pro výpočet drátu (kulatiny) AlMgSi 8 byl upraven v položce 106.

Revize hromosvodu je obsažena v Objektu 1 – Zateplení BD, oddílu VRN, položka 188 (obsaženo již v původním soupisu prací, dodávek a služeb).

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb k části C této zakázky. Soupis prací je přílohou č. 1c tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek. **Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

#### **Žádost č. 3**

Vítovská : Hromosvod je uveden pouze v 15m.

#### **Odpověď:**

Dle vyjádření projektanta položka č. 182 „oprava hromosvodu s překotvením a novým vedením“ v Oddílu M - Práce a dodávky M – obsahuje: demontáž svodné soustavy v rozsahu 15 m a následnou montáž nového svodného vedení v délce 15 m. Toto vedení bude napojeno na stávající střešní vedení a zemniče. Předmětem plnění je tedy pouze výměna hromosvodu v délce 15 m, jedná se o opravu stávajícího vedení o tloušťku izolantu.

#### **Žádost č. 4**

Dobrý den, chci se zeptat, zda prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek ke dni 25. 1. 2023 se týká všech domů. Včetně budovy "Nadační 964" a Vítovské 403 a 404".

#### **Odpověď:**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek se týká všech částí této veřejné zakázky. Lhůta je opět nově prodloužena, viz níže.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27.01.2023 v 10:00:00 hodin.**

Příloha č. 1b – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (část B)

Příloha č. 1c – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (část C)

V Třinci dne 18.01.2023

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Mgr. Josef Alexander Matera,  
Čtyři oči, s.r.o.