



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky: **Správa a údržba veřejného osvětlení na území města Odry**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Vážení,

na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

Dotaz č. 1

U čísla položek 7-16, 23-24 se rozumí dodávka a výměna.....bez materiálu nebo včetně materiálu, když na konci ceníku je věta "Ceny v sazebníku jsou za montáž. Cena za materiál bude uvedena zvlášť po odsouhlasení s investorem" to si nějak rozporuje?

Odpověď č. 1

U položek 7-16, 23-24 se rozumí dodávka a výměna dané položky včetně materiálu a likvidace odpadů. Doplnující informace: „Ceny v sazebníku jsou za montáž. Cena za materiál bude uvedena zvlášť po odsouhlasení s investorem“ se vztahují k položkám sazebníku, ve kterých není obsahem dodávka.

Dotaz č. 2

U položky 9-10 totéž, navíc neznáme typy svítidel

Odpověď č. 2

Položky 9-10 obsahují dodávku a výměnu dané položky. Typy svítidel jsou obsahem zadávací dokumentace, a to přílohy č. 5 – Obchodní podmínky – Návrh smlouvy o správě a údržbě VO, resp. její přílohy č. 2a. Dále jsou určeny přílohou č. 7 Zadávací dokumentace – Přístup do geoportálu WEGAS města Odry, kde je uvedeno polohopisné určení konkrétního svítidla a jeho typ.

Dotaz č. 3

u položek 32-36 se rozumí bez dodávek natěrových hmot nebo včetně ? opět v rozporu s větou na konci ceníku

V případě, že nelze uvést podrobnější popis, žádáme o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď č. 3

Položky 32 – 36 obsahují nátěr stožáru, neobsahují dodávku nátěrových hmot. Cena za materiál bude fakturována zvlášť po odsouhlasení investora – viz doplňující informace v příloze č. 8 zadávací dokumentace – Závazný ceník prací.

Dotaz č. 4

u položek 38-39 se rozumí pravidelná revize se rozumí jaká revize? včetně vyhotovení revizní zprávy?

Odpověď č. 4

Položka 38 obsahuje kompletní revizi světelného bodu, položka 39 revizi rozvaděče VO, vše včetně revizní zprávy. Revize jsou pravidelné, dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ed.2.

Dotaz č. 5

u položky 49, Ostatní práce -výkon dispečerské činnosti, evidence poruch, vedení a aktualizace pasportu, preventivní kontrola VO, zastupování objednatele při výkonu správce VO se rozumí co? v jakém časovém úseku? za den, měsíc, rok, nebo po celou dobu plnění zakázky?

Odpověď č. 5

Položka č. 49 (soubor prací) bude v závazném ceníku prací oceněna za 1 hodinu práce.

V Odrách dne 06.03.2023

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města