

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky: **Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách**

Zadavatel: Dělnický dům v Odrách, příspěvková organizace, se sídlem: Kopečná 23, 742 35 Odry; IČ: 68343957 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Vážení,

na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_604.html.

DOTAZ č. 1

Věc: žádost o vysvětlení zadávacích podmínek

V souladu se zadávací dokumentací pro výběr dodavatele stavebních prací ve výběrovém řízení „**Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách**“ čl. 10.2. žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

V položkovém rozpočtu – B2 - Soupis prací, dodávek a služeb - EL2 (oddíl C Instalační materiál) jsou obsaženy položky:

C.016	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 100kg, včetně příslušenství , montáž.	15	ks
C.017	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 50kg, včetně příslušenství, montáž.	29	ks
C.018	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství , montáž.	11	ks

Žádáme Vás o upřesnění, jaké konkrétní dodávky a montáže má uchazeč ocenit pod těmito položkami. Zároveň Vás žádáme o upřesnění, kde jsou tuto položky v PD zastoupeny.

ODPOVĚď č. 1

Položky se vztahují ke kabelovým žlabům, žebříkům a svítidlům a to v místech, kde tyto prvky nelze přímo kotvit do stropu/stěn. Je tedy potřeba vytvořit pomocnou konstrukci na jejich "vynesení". Vzhledem k rozsahu dokumentace pro provádění stavby nelze tato místa podrobně identifikovat. Je však předpokladem, že se budou nacházet v 1. PP a zejména v prostoru kuchyně, kde se budou nacházet rozvody VZT. Nejedná se tedy o konkrétní výrobek, ale systémové řešení od některého z výrobců nosíkových systémů.

DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE:

Vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 24.11.2023 do 09:00 hodin.

V Odrách dne 20.11.2023

Ing. Kamila Ambrožová