

V Třinci dne 12.03.2024

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 08.03.2024 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html

Žádost č. 1

Ve výkazu výměr SO 301 Přeložka kanalizace je položka č.35 poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání 2ks. V Technické zprávě je uvedeno, že poklopy budou litinové pro třídu zatížení D400. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta budou kanalizační poklopy provedeny dle technické zprávy, tj. budou litinové pro třídu zatížení D400. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (opraveny položky č. 34 a 35 v SO 301), který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. **Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

Žádost č. 2

Ve výkazu výměr SO 301 Přeložka kanalizace jsou položky pro dodávku skruží. V projektové dokumentaci jsou šachtice, které mají jiný počet skruží. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď:

Dle vyjádření projektanta budou kanalizační šachty provedeny dle projektové dokumentace. Zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položka č. 26 a 27 v SO 301 je zrušena a položka 30 a 31 je upravena), který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. **Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.**

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 25.03.2024 v 10:00 hodin.

Příloha č. 1 – upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.