

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava
1.01	VSTUP	8,88	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.02	CHODBA	10,33	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.03	ŠATNA	16,71	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.04	ŠATNA	14,38	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.05	KUCHYŇ	15,92	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.06	POKOJ	9,92	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.07	JÍDELNA	21,12	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.08	KANCELÁŘ	9,35	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+povlak.PVC	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.09	TĚLOCVIČNA	37,03	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+koberec	S04- oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.10	SKLAD	6,05	S01- podkl.beton+HI+ podl.vytápění+keram.dlažba	S04- oprava sanačních omítek za 100% nově
1.11	WC, UMÝVARNA	12,62	Keramická dlažba/obklad	Beze změn
1.12	KOTELNA	7,69	Betonová mazanina	Beze změn
1.13	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	15,48	Betonová mazanina	Beze změn
		185,48 m²		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KCE- CHODNÍK/VSTUP Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ KCE- VSTUPNÍ BETON. STUPEŇ
- STÁVAJÍCÍ KCE- PLETIVOVÉ OPLOCENÍ vč. sloupků
- NOVÉ KCE- OKAPOVÝ CHODNÍK, kačírek
- NOVÉ KCE- PODLAHA vč. podkladního betonu a hydroizolace
- NOVÉ KCE- PODŘEZÁNÍ ZDIVA, vložená PE fólie+ napojení na asfaltový pás

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01 *PODLAHOVÁ KONSTRUKCE*
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY — 15 mm
  upřesněno investorem při provádění
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR C16/20+PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ — 60 mm
  tloušťka se bude měnit v závislosti na tl. nášlapné vrstvy
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S — 120 mm
  kladeno ve dvou vrstvách na vazbu
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS — 4,0 mm
  nosná vložka z PE rohože, celoplošně nataveno
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS — 4,0 mm
  nosná vložka ze skleněné tkaniny, bodově nataveno
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU
- PODKLADNÍ BETON C20/25 — 150 mm
  vyztuženo KARI sítí 6*150/150 - 6*150/150
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP fr. 0/32 mm — 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

S02 *NOVÉ ZHOTOVENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI*
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO XPS ZATEPLENÍ tl. 70 mm
- OČIŠTĚNÍ PODKLADU
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS svislý — 4,0 mm
  nosná vložka ze skleněné tkaniny, bodově/4 kotvy
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS svislý — 4,0 mm
  nosná vložka z PE rohože, celoplošně nataveno
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA, nanášená po obvodu a na terče ve střed u izolační desky,
  např. kombinace cementového lepidla a nízkoexpanzní purpěny
- TEPELNÁ IZOLACE XPS — 160 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKELNOU SÍŤOVINOU — 3,0 mm
- PENETRAČNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR
- MARMOLIT/ PROBARVENÁ ZATÍRATELNÁ OMÍTKA fr. 2 mm
  barva dle výběru investora, hydrofobizovaná, omyvatelná

S03 *OKAPOVÝ CHODNÍK*
- ŘÍČNÍ PRANÉ KAMENIVO - KAČÍREK fr.32 - 64 mm — 150 mm
- GEOTEXTÍLIE 300 g/m2
- HUTNĚNÝ NÁSYP/ZÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN

*Okapový chodník bude lemován betonovým zahradním obrubníkem 50x200 mm

S04 *OPRAVA SANAČNÍ OMÍTKOVINY interiéru*
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ SANAČNÍ OMÍTKOVINY dle potřeby v době realizace stavby a do výšky 1 500 mm
- OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SROVNÁVKA NEROVNOSTÍ PODKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKOU WTA (např. Cemix 014) — 10-20 mm
- POSTŘIK, SANAČNÍ PODHOZ WTA (např. Cemix 044) — 50-75 % plochy
- JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA WTA (např. Cemix 024) — 25 mm
- ŠTUKOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA WTA (např. Cemix 034) — 2,5 mm

POZNÁMKA

- V RÁMCI ZHOTOVENÍ DODATEČNÉ HYDROIZOLACE STAVBY DOJDE K DROBNÉMU VÝKOPKU KOLEM OBJEKTU, Z TOHOTO DŮVODU BUDE NUTNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO PLETIVOVÉHO OPLOCENÍ VČ. SLOUPKU, PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ (nový základek pro sloupek)
- PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDEN HRUBÝ A TAKÉ ČISTÝ ÚKLID PROSTOR
- SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE DLE SYSTÉMU WTA (směmice WTA 2-9-04/D)
- BUDE PROVEDEN KAMEROVÝ PRŮZKUM DEŠŤOVÉ KANALIZACE (OKAPOVÝCH SVODŮ) A ZJIŠTĚNÍ JEJICH ODVODU, NA ZÁKLADĚ TOHOTO PRŮZKUMU MOHOU BÝT NAVRŽENA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K PRONIKÁNÍ TĚCHTO VOD DO PODZÁKLADÍ OBJEKTU

AUTORIZACE | PARÉ

ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ CIGÁNEK	VYPRACOVAL	ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ
INVESTOR	Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry		
MÍSTO STAVBY	Odry 233 Loučky Odry 742 36 Česko		
PARCELA Č.	623	K.Ú.	Loučky nad Odrou
OBJEKT			
AKCE:	MŠ LOUČKY- HYDROIZOLACE 1.NP VČ. PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ		
	NK- PŮDORYS 1.NP		

BYVASTPRO
U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183

STUPEŇ	DPS
DATUM	02/2024
FORMÁT	A2
REVIZE	01
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.1- 005