

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava
1.01	VSTUP	8,88	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.02	CHODBA	10,33	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.03	ŠATNA	16,71	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.04	ŠATNA	14,38	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.05	KUCHYŇ	15,92	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.06	POKOJ	9,92	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.07	JIDELNA	21,12	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.08	KANCELÁŘ	9,35	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+spolak PVC	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.09	TÉLOCVIČNA	37,03	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+koberce	S04 - oprava sanačních omítek do v. 1 500 mm
1.10	SKLAD	6,05	S01 - podkl.beton+H+ pod vytápění+keram.dlažba	S04 - oprava sanačních omítek ze 100% nově
1.11	WC, UMYVARNA	12,62	Keramická dlažba/obklad	Beze změn
1.12	KOTELNA	7,69	Betonová mazanina	Beze změn
1.13	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	15,48	Betonová mazanina	Beze změn
		185,48 m²		

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ


- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - TRUBKY PEX-AL-PEX
- ROZVODY - Cu MĚKČENÉ - LISOVANÉ SPOJE

POZNÁMKA


- REALIZACE BUDE PROVEDENA ODBORNÉ ZPŮSOBOULU OSOBOU/FIRMOU
- NA VÝKRESE JSOU ZNÁZORNĚNY SCHÉMATICKY TOPNÉ OKRUHY
- PŘESNÉ DĚLENÍ NA OKRUHY A VZDÁLENOST TRUBEK PODLAHOVÉHO TOPNĚNÍ BUDOU URČENY V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE PODLAHOVÉHO TOPNĚNÍ

RS1 - SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČ POTŘEBNÉ VELIKOSTI - BÍLÁ KOMAXIT - V
1.NP ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ, REGULÁTORY, PŘÍCHYTKY - 9 TOPNÝCH OKRUHŮ

PK - NOVÝ PLYNOVÝ KOTEL, ZÁVĚSNÝ,
S 1-STUPNOVÝM HOŘÁKEM A INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O
OBJEMU 60l, VÝKON 31-41 kW,
NÁPOJENÍ BUDE PROVEDENO DLE PLATNÝCH NOREM



AUTORIZACE	PARÉ
------------	------

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. JIŘÍ CIGÁNEK	ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ		
INVESTOR	Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry	U Raurovny 697/16, Ostrava - Svínov, 721 00 IČ: 27848183	
MÍSTO STAVBY	Odry 233 Loučky Odry 742 36 Česko	STUPEŇ	DPS
PARCELA Č.	623 K.Ú. Loučky nad Odrou	DATUM	02/2024
OBJEKT	MŠ LOUČKY- HYDROIZOLACE 1.NP VČ. PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	FORMÁT	A2
AKCE:		REVIZE	01
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.4- 001