



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky: **Oprava chodníků ul. Polní, Odry**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Vážení,
na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

DOTAZ č. 1

V položkovém rozpočtu je uvedeno řezání stávajícího asfaltového krytu. Dle našich zkušeností bude nutno provést odřezání cca 0,3-0,5m šíře asfaltu pro osazení obruby a zarovnání. Pak bude nutno doplnit tento asfalt + zalití spáry mezi stávajícím krytem a novým. Případně je varianta místo asfaltování provést dvoj nebo troj řádek ze žulové kostky. Je nutno rovněž asfalt zlikvidovat.

Prosím o sdělení jak postupovat, případně doplnění položkového rozpočtu.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel sděluje, že v dotčené lokalitě – ul. Polní, Odry a ul. Luční, Odry bude ve stejném období prováděna plošná oprava komunikací. Oprava komunikací zahrnuje frézování a následnou pokládku AB koberce až po úroveň nově osazených obrub. Z tohoto důvodu není předmětem opravy chodníku doplnění asfaltu včetně zalití spáry. Položkový rozpočet zůstává beze změn.

DOTAZ č. 2

V položkovém rozpočtu je uvedeno řezání stávajícího asfaltového krytu. Dle našich zkušeností bude nutno provést odřezání cca 0,3-0,5m šíře asfaltu pro osazení obruby a zarovnání. Pak bude nutno doplnit tento asfalt + zalití spáry mezi stávajícím krytem a novým. Případně je varianta místo asfaltování provést dvoj nebo troj řádek ze žulové kostky. Je nutno rovněž asfalt zlikvidovat. Dále je v chodníku umístěno svislé dopravní značení se kterým bude nutno manipulovat - odstranit vč. základu a nově umístit - není řešeno. V navazující komunikaci je vodorovné dopravní značení. Zařezáním bude poškozeno bude nutno obnovovat? Jak to bude s vyřízením zvláštního užívání komunikace, zařízení

staveniště atd. Chybí v položkovém rozpočtu. Prosím o sdělení jak postupovat, případně doplnění položkového rozpočtu.

ODPOVĚď č. 2

Zadavatel sděluje, že v dotčené lokalitě – ul. Polní, Odry a ul. Luční, Odry bude ve stejném období prováděna plošná oprava komunikací. Oprava komunikací zahrnuje frézování a následnou pokládku AB koberce až po úroveň nově osazených obrub. Z tohoto důvodu není předmětem opravy chodníku doplnění asfaltu včetně zalití spáry. Položkový rozpočet zůstává beze změn.

Náklady na demontáž a zpětnou montáž svislého dopravního značení a náklady na zvláštní užívání komunikace, zařízení staveniště bude oceněno v položce 7 – Vytyčení případ. stav. inž. sítí, vlastní vytyčení chod.

Zadavatel dále sděluje, že je vlastníkem dotčené komunikace a užití pozemků pro potřeby stavby nebude zpoplatněno.

V Odrách dne 24.04.2024

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města