



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky: **Obnova vybraných úseků komunikací v Odrách**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Vážení,
na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

DOTAZ č. 1

Žádáme zadavatele o poskytnutí odemčeného VV "Příloha č. 5b - Soupis prací, dodávek a služeb - obnova MK Odry. XLS", neboť do listů Rekapitulace-dotace a Rekapitulace-vl.zdroje nelze přenášet, ani vpisovat ceny jednotlivých komunikací.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel prověřil funkčnost souboru a neshledal výše uvedené nedostatky. Do listů „Rekapitulace – dotace“ a „Rekapitulace – vl. zdroje“ jsou údaje přenášeny automaticky. Zadavatel však pro zamezení všech pochybností zasílá přílohu vysvětlení č. 1 novou přílohu zadávací dokumentace č. 5 b) ve formátu „xlsx“, tedy ve vyšší programové verzi. Oba poskytnuté soubory jsou obsahově shodné a mohou být použity pro podání nabídky.

DOTAZ č. 2

Vážený zadavateli,
obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace k VZ „**Město Odry - Obnova vybraných úseků komunikací v Odrách**“. Níže uvádíme naše dotazy:

1. *V rozpočtech pro jednotlivé komunikace vždy uvedena položka „Kompletní likvidace odpadů (popl. za skládku atd.)“ v množství 1 soubor, avšak bez uvedení konkrétního množství odpadů a jejich zatřídění do příslušné kategorie. S ohledem na platnou legislativu, především vyhl. č. 283/2023 Sb. (o stanovení podmínek, při jejichž splnění je znovuzískané asfaltové směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem) bychom pro správné ocenění této položky potřebovali upřesnit, **zda zadavatel disponuje zkouškami na obsah PAU částic ve stávajících površích komunikací** (dle výše uvedené vyhlášky), **které mají být odfrézovány**. Je pro nás podstatné vědět, zda se vyfrézovaný materiál zařadí do kvalitativní třídy ZAS-T1 či ZAS-T2 a bude jej možné buďto uložit na skládku jako odpad pod kat. č. 170302 nebo jej znovu využít nebo zda se bude jednat o kval. třídu ZAS-T3 či ZAS-T4, který již není možné znovu využít a podle obsahu PAU částic je na něj pohlíženo jako na nebezpečný odpad kat. č. 170301, který bude nutné uložit na řízené skládce nebezpečných odpadů. Cena za jednotlivé druhy odpadů je diametrálně odlišná a výrazně ovlivní celkovou nabídkovou cenu účastníka.*

2. *Pokud zadavatel zkouškami na obsah PAU částic nedisponuje, doplní zadavatel do rozpočtů položky na provedení lab. zkoušky na obsah PAU částic před realizací frézování zhotovitelem (tím pádem si je zajistí zhotovitel)?*

3. Jak má tedy účastník v tuto chvíli ocenit položky „Kompletní likvidace odpadů (popl. za skládku atd.)“ obsažené v rozpočtech jednotlivých komunikací? Mají být oceněny s předpokladem, že se bude jednat o znovuzískanou asfaltovou směs třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 (tedy odpad pod kat. č. 170302, ostatní odpad)? A po provedení výše uvedených zkoušek budou v případě nevyhovujících hodnot tyto položky pro likvidaci odpadů řešeny v rámci více a méně prací na stavbě?

4. V Návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávacích podmínek předmětné VZ, je uvedeno v čl. III., odst. 2, písm. h uvedeno „h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo, aby část výfrezků byla uložena na objednatelem stanovené deponii“. **Prosíme zadavatele o upřesnění vzdálenosti na tuto deponii a dále o upřesnění předpokládaného množství výfrezku, o které se bude jednat.**

Z výše uvedeného předchozího dotazu mimo jiné vyplývá, že v případě nevyhovujícího složení tohoto výfrezku jej možná nebude možné znovu využít a tudíž uložit na deponii objednatele, protože se může potencionálně jednat o nebezpečný odpad, který smí být odvezen pouze k likvidaci na skládku nebezpečných odpadů.

ODPOVĚĎ č. 2

Zadavatel zkouškami na obsah PAU částic nedisponuje. Dle přílohy č. 4 – Obchodní podmínky, článku II. odst. 2 písm. k) je součástí díla mimo jiné také provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem.

Při zpracování zadávacích podmínek vycházel zadavatel z předpokladu, že vyfrezovaný materiál bude v kategorii „znovu získané“ asfaltové směsi třídy ZAS-T2 (tedy odpad kat. č. 170302).

Případné změny díla jsou řešeny v obchodních podmínkách, zejména pak v článku V. odst. 4 písm. b).

Zadavatel upřesňuje, že vzdálenost deponie, na které bude uložena část výfrezků, je do 3 km od místa plnění. Dále sděluje, že předpokládaný objem výfrezků uložených na objednatelem stanovené deponii, činí 95 %.

Položky rozpočtů označených „Kompletní likvidace odpadů (popl. za skládku atd.)“ budou obsahovat také výše uvedené náklady, a to včetně nákladů na provedení laboratorních zkoušek na obsah PAU částic

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 V1 - 5b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – VPV

pozn: VPV – vyšší programová verze

V Odrách dne 25.04.2024

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města