Půdorys 1NP:

veškerá elektroinstalace 1NP bude napojena z rozvaděče R-KU



Půdorys 2NP:

osvětlení 2NP bude napojeno z rozvaděče R2, ostatní elektroinstalace bude napojena z rozvaděče R-KU



Legenda gastro technologie:

PŘÍPOJNÉ BODY ELEKTRO 2. NP						
OZN.	kW 230V	kW 400V	UKONČENÍ	VÝŠKA mm	POZ VÝKRES	ZAŘÍZENÍ
PROV	16A	-	dvouzásuvka	1200	-	PROVOZNÍ ZÁSUVKA
PROV 3f	-	3x16A	zásuvka 3f	1200	-	PROVOZNÍ ZÁSUVKA 3 FÁZOVÁ
REZ	16A	-	dvouzásuvka	400	-	REZERVNÍ ZÁSUVKA
	16A	-	dvouzásuvka	1200	-	ve dvou výškách
E11	0,1	-	zásuvka	400	105	ZMĚKČOVAČ
E12	0,2	-	zásuvka	2100	106	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ
E13	0,3	-	zásuvka	1200	109	VÁHA STOLNÍ
E14	-	0,9	zásuvka 3f	1200	110	KROJIVAČ / KUTR
E15	0,1	-	zásuvka	1200	111	STROJ NÁŘEZOVÝ
E16	-	0,6	zásuvka	400	125	PORCOVAČKA
E17	0,3	-	zásuvka	400	129	VÁHA STOLNÍ
E18	-	2,8	zásuvka 3f	400	130	ROBOT UNIVERZÁLNÍ
E19	0,2	-	zásuvka	2100	131	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ
E20	-	35,6	volný vývod, dl=2bm	350	142	KOTEL ELEKTRICKÝ MÍCHACÍ
E21	0,1	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	143	DIGESTOŘ
E22	0,1	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	144	DIGESTOŘ
E23	-	27,5	volný vývod, dl=2bm	100	146	KOTEL MULTIFUNKČNÍ
E24	-	8,5	volný vývod, dl=2bm	100	148	SPORÁK INDUKČNÍ 2x plotýnka
E25	- dat. zásuvka	41,0 zásuvka RJ45	volný vývod, dl=2bm	100 300	149	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 150 L
E26	- dat. zásuvka	27,0 zásuvka RJ45	volný vývod, dl=2bm	100 300	152	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 100 L
E27	0,1	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	154	DIGESTOŘ
E28	- dat. zásuvka	37,2 zásuvka RJ45	volný vývod, dl=2bm	50 400	156	KONVEKTOMAT
E29	- dat. zásuvka	37,2 zásuvka RJ45	volný vývod, dl=2bm	50 400	158	KONVEKTOMAT
E30	0,3	-	zásuvka	1200	160	VOZÍK CHLADÍCÍ
E31	1,8	-	zásuvka	1200	161	VOZÍK ZÁVĚZCÍ OHŘEVNÝ
E32	1,0	-	zásuvka	1200	166	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE
E33	-	12,9	volný vývod, dl=2bm	50	168	MYČKA PRUCHOZÍ (PŘÍPOJENÍ MYČKY NA STUDENOU VODU)
E34	-	0,9	volný vývod, dl=2bm	50	170	PŘEDMYČKA
E35	-	14,7	volný vývod, dl=2bm	50	186	MYČKA KOMBINOVANÁ
E36	1,8	-	zásuvka	1200	196	VOZÍK ZÁVĚZCÍ OHŘEVNÝ
E37	0,3	-	zásuvka	1200	197	KRÁJEČ CHLEBA A KNEDLÍKU
E38	1,0	-	připojeno přes výdejní vozík		201	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE
	2,1	-	zásuvka	400	202	VOZÍK VÝDEJNÍ
E39	1,0	-	připojeno přes výdejní vozík		211	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE
	2,1	-	zásuvka	400	209	VOZÍK VÝDEJNÍ
E40	1,0	-	připojeno přes výdejní vozík		212	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE
	2,1	-	zásuvka	400	210	VOZÍK VÝDEJNÍ
E41	0,2	-	zásuvka	2100	214	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ
E42	1,6	-	zásuvka	400	215	SOKER
E43	0,3	-	zásuvka	1200	216	BALÍČKA VAKUOVÁ
E44	0,3	-	zásuvka	400	220	BAR CHLADÍCÍ SALÁTOVÝ
					220e	LED OSVĚTLENÍ
E45	0,3	-	zásuvka	400	223	POST-MIX STOLNÍ
E46	-	6,2	zásuvka 3f	400	224	VYROBNÍK CAJE
E47	0,1	-	zásuvka	100 mm pod strop	226c	REPEATER/ZESILOVAČ - 1ks
E48	0,1	-	zásuvka	100 mm pod strop	226d	REPEATER/ZESILOVAČ - 1ks
E49	-	3x16A	zásuvka 3f	400	127	STŮL PRACOVNÍ
E50 (1x 16A)	2x	-	zásuvka 1f	270	135	STŮL S DŘEZEM
E51		-	zásuvka 1f	270		
E52	2x	-	zásuvka 1f	270	199	STŮL PRACOVNÍ
E53 (1x 16A)		-	zásuvka 1f	270		
	18,8	251,0	plánovaná soudobost			
CELKEM	269,8 kW		β= 0,7	CELKEM	188,8 kW	

PŘÍPOJNÉ BODY ELEKTRO 1. NP						
OZN.	kW 230V	kW 400V	UKONČENÍ	VÝŠKA mm	POZ VÝKRES	ZAŘÍZENÍ
PROV	16A	-	dvouzásuvka	1200	-	PROVOZNÍ ZÁSUVKA
PROV 3f	-	3x16A	zásuvka 3f	1200	-	PROVOZNÍ ZÁSUVKA 3 FÁZOVÁ
REZ	16A	-	dvouzásuvka	400	-	REZERVNÍ ZÁSUVKA
	16A	-	dvouzásuvka	1200	-	ve dvou výškách
E01	2,1	-	zásuvka	400	05	VOZÍK VÝDEJNÍ
E02	2,1	-	zásuvka	400	06	VOZÍK VÝDEJNÍ
E03	1,4	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	31	BOX MRAZÍCÍ
E04	1,4	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	32	BOX MRAZÍCÍ
E05	0,8	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	33	BOX CHLADÍCÍ
E06	0,8	-	volný vývod, dl=5bm	ze stropu	34	BOX CHLADÍCÍ
E07	-	1,1	zásuvka 3f	1200	53	ŠKRABKA
E08	0,1	-	zásuvka	400	56	VÁHA
E09	0,1	-	zásuvka	100 mm pod strop	226a	GATEWAY LTE - DO 24 PŘÍPOJEK - 1ks
E10	0,1	-	zásuvka	100 mm pod strop	226b	REPEATER/ZESILOVAČ - 1ks
	9,0	1,1	plánovaná soudobost			
CELKEM	10,1 kW		β= 0,7	CELKEM	7,1 kW	

Legenda přístrojů:



Legenda místností 1NP:

C.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrch zdí	Povrch stropu
101	SKLAD	7,39	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	štuk+malba 2x
102	CHODBA	92,14	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
103	EXPEDICE PŘÍJEM	10,40	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
104	CHODBA	12,25	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
105	VÝTAH	2,25			
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,62	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
107	SKLAD A VÝDEJ JÍDLONOSIČŮ	18,39	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
108	MYTÍ NÁDOBÍ	10,06	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
109	UMÝVÁRNA	3,60	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
110	WC	5,18	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
111	ŠATNA	10,53	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
112	SKLAD OVOCE	12,14	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
113	SKLAD	6,20	keramická dlažba	štuk+malba 2x	štuk+malba 2x
114	SKLAD	17,34	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
115	SKLAD ZELENINY	8,12	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
116	SKLAD SUROVIN	7,76	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
117	EL. ROZVODNA	7,85	PVC	štuk+malba 2x	Podhled SDK
118	HPZ	12,02	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
		245,24 m²			

Legenda místností 2NP:

C.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrch zdí	Povrch stropu
201	CHODBA/SCHODIŠTĚ	28,84	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
202	KANCELÁŘ	19,20	PVC	štuk+malba 2x	Podhled SDK
203	JÍDELNA ZAMĚSTNANCI	7,32	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
204	ŠATNA	8,62	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
205	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,62	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
206	VÝTAH	2,25			
207	UMÝVÁRNA	1,08	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
208	WC	1,26	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
209	STUDENÁ KUCHYŇE	11,37	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
210	MYTÍ NÁDOBÍ	20,95	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
211	EXPEDICE	10,92	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
212	CHODBA	20,76	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
213	JÍDELNA	232,09	PVC	dřevěný obklad	štuk + malba
214	NASKLADŇOVÁNÍ	9,44	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
215	VARNA	78,28	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
		454,00 m²			

Legenda svítidel:



OBECNĚ
POZNÁMKY:
Napájecí napětí 230/400V AC 50Hz TN-C-S L1, L2, L3
Ochrana před nebezpečným dotykem
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka 110 cm. Instalační výška zásuvek viz tabulka technologie. Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vy6ší) Rozvody na střeše budou provedeny kabely v PVC ochranných chráničkách (obarvených s UV odolností a odolností proti hrызu.
Nouzové osvětlení bude napojeno z nesplněné fáze umělého osvětlení.
Rozmístění zásuvek v kuchyních bude provedeno dle výkresu instalací zařízení kuchyní.
Realizaci koncových bodů zásuvek, vývodů, vypínačů je nutné provést do pozic a výšek dle projektové dokumentace technologie gastronomického provozu. Veškeré kóty jsou platné od čistý podlahy, obkladů a omítnutých stěn.
Veškeré volné vývody kabelážní budou provedeny kabelážní s rezervou min 2m a to v shetných PVC chráničkách. Společně se slovým přívodem bude provedeno vyvedení vodiče ochranného pospojování.
Veškeré pracovní stoly budou přípojeny do systému vyrovnání potenciálů a to minimálně v jednom místě na každou sestavu.
Svítidla v digestořích budou ponechána a nové napojena na spínané okruhy stropního osvětlení!

ROZVODY:
- v kabelových žlabech, žebřících, lávkách
- zasekány v kostrukcích stěn a příček
- na povrchu v pevných PVC trubkách
- v sádrokartonových podhledech na přichytkách obo grip.volně
- veškerá napojování rozvody provedeny kabely CYKY, případně 1-YY. Nad 25mn2 kabely AYKY, případně 1-AYY.
- rozvody v CHÚC provedeny kabely CSKH (s klaukhaci (B2ca s1 d1, P15-R)mimo CHÚC lze spojkovat (zásuvky/vypínač) na CYKY
- napájení požárně bezpečnostních zařízení bude provedeno kabely s funkční schopností při požáru na příchytkách
- přechody mezi pú budou řešeny protipožárními ucpávkami
- umístění kabelového žlabu koordinovat s ostatními profesemi

•rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
•elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-1 ed.2
•ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4-41ed.2

Legenda značení okruhů

Zásuvkové okruhy přes chránič	01-99
Zásuvkové okruhy bez chránče	100-199
Zásuvkové okruhy AFDD	200-299
Světelné okruhy	300-399
Technologie	400-499
Požární okruhy	500-599
Rozvody OD	600-699
Rozvody VDO	700-799

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE K ÚČELU DLE STUPNĚ PD

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. PAVEL ZBRANEK		ING. PAVEL ZBRANEK	
INVESTOR	MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 25 ODRY		
MÍSTO STAVBY	Pohořská 1010/8, 742 35 Odry		
PARCELA Č.	576	K.Ú.	Odry
OBJEKT			
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ		
	Půdorysy silnoproudé elektroinstalace		

BYVAST pro s.r.o.
U Rourovny 697/16,
Ostrava - Svinov, 721 00
IČ: 27848183

STUPEŇ	DPS
DATUM	04/2023
FORMÁT	12xA4
REVIZE	01-aktualizace technologie gastro
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.4a-02