


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrch zdí	Povrch stropu
101	SKLAD	7,39	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	štuk+malba 2x
102	CHODBA	92,14	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
103	EXPEDICE PŘÍJEM	10,40	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
104	CHODBA	12,25	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
105	VÝTAH	2,25	-	-	-
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,62	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
107	SKLAD A VÝDEJ JÍDLONOSICŮ	18,39	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
108	MYTÍ NÁDOB	10,06	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
109	UMÝVÁRNA	3,60	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
110	WC	5,18	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
111	ŠATNA	10,53	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
112	SKLAD OVOCE	12,14	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
113	SKLAD	6,20	keramická dlažba	štuk+malba 2x	štuk+malba 2x
114	SKLAD	17,34	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
115	SKLAD ZELENINY	8,12	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
116	SKLAD SUROVIN	7,76	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
117	EL. ROZVODNA	7,85	PVC	štuk+malba 2x	Podhled SDK
118	HPZ	12,02	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
		245,24 m²			


LEGENDA

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:
PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR, TLAKOVÉ RADY PN 16, TVAROVKY PN 20
VEDENO V PODLAŽE, INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNE NEBO ZAZDĚNÉ V DRAŽICE VE STĚNĚ
- POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY PŘIPRAVENÉ Z PITNÉ VODY
- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ PITNÉ VODY
- POTRUBÍ S CÍRKULAČNÍM OBĚHEM
ROZVOD IZOLOVAN NAVLEKOVOU TRUBNÍ IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO KAUCUKU:
ROZVODY STUDENÉ VODY - 6mm
ROZVODY TEPLÉ VODY - 13mm
POTRUBÍ S CÍRKULAČNÍM OBĚHEM - 13mm



POZNÁMKA

- NOVÉ VEDENÍ VODOVODU BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODOVODU,
- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVÁNO,
- REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA ODBORNĚ ZPŮSOBOU OSOBOU/FIRMOU.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. JIŘÍ CIGÁNEK	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ		
INVESTOR	MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODRY	U Raurovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183	
MÍSTO STAVBY	Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35 Česko	STUPEŇ	DPS
PARCELA Č.	576 K.Ú. Odry	DATUM	04/2023, R1 24
OBJEKT		FORMÁT	A2+
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ	REVIZE	00
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.4- 001