



MONITORING - HACCP				
OZN.	TYP	MÍSTNOST	UMÍSTĚNÍ	VÝŠKA mm
01	GB41 - GATEWAY LTE	103 - expedice / příjem	stěna 100 mm pod strop, zásuvka 220V	-
02	GE41 - REPEATER	102 - chodba	stěna 100 mm pod strop, zásuvka 220V	-
03	GE41 - REPEATER	schodiště	stěna 2400 mm nad mezipodestu, zásuvka 220V	-
04	GE41 - REPEATER	214 - naskladňování	stěna 100 mm pod strop, zásuvka 220V	-
05	DS1 - čidlo dveřní	mrazicí box	nad dveřmi	-
06	DS1 - čidlo dveřní	mrazicí box	nad dveřmi	-
07	DS1 - čidlo dveřní	chladicí box	nad dveřmi	-
08	DS1 - čidlo dveřní	chladicí box	nad dveřmi	-
09	LS1 - čidlo teploty a vlhkosti	116 - sklad surovin	stěna	2100
10	LS1 - čidlo teploty a vlhkosti	112 - sklad ovoce	stěna	2100
11	LS1 - čidlo teploty a vlhkosti	115 - sklad zeleniny	stěna	2100
12	TS1 - čidlo teploty	mrazicí box	stěna	1500
13	TS1 - čidlo teploty	mrazicí box	stěna	1500
14	TS1 - čidlo teploty	chladicí box	stěna	1500
15	TS1 - čidlo teploty	chladicí box	stěna	1500
16	TS1 - čidlo teploty	209 - studená kuchyň	skříň chladicí	-
17	TS1 - čidlo teploty	215 - varna	skříň chladicí	-
18	TS1 - čidlo teploty	211 - expedice	chlazený udržovací vozík	-
19	TS1 - čidlo teploty	211 - expedice	ohřevný udržovací vozík	-
20	TS1 - čidlo teploty	215 - varna	ohřevný udržovací vozík	-
21	TS1 - čidlo teploty	215 - varna	skříň chladicí	-
22	TS1 - čidlo teploty	215 - varna	šoker	-
23	CP1 - vpichová sonda	107 - sklad a výdej jídelnosičů	výdejní ohřevný vozík	-
24	CP1 - vpichová sonda	215 - varna	varný kotel	-
25	CP1 - vpichová sonda	215 - varna	výdejní ohřevný vozík	-

CELKOVÝ POČET:	
GB41 - GATEWAY LTE	1
GE41 - REPEATER	3
TS1 - čidlo teploty	11
DS1 - čidlo dveřní	4
LS1 - čidlo teploty a vlhkosti	3
CP1 - vpichová sonda	3

G

GATEWAY LTE

R

REPEATER

D

DVEŘNÍ ČIDLO

T

ČIDLO TEPLOTY

T/H

ČIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI

CP

VPICHOVÁ SONDA

AUTORIZACE / PARÉ

ZPRACOVATEL ČÁSTI

GASTRO MACH

Podporujeme Váš úspěch

GASTRO MACH, s.r.o.

Za Podjezdem 449/9

790 01 Jeseník

info@gastromach.cz

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Petr ŽAŽA	Karel TULIS	Ing. arch. Luboš Mutňanský
777 592 012	777 223 194	autorizovaný architekt ČKA 389
p.zaza@gastromach.cz	k.tulis@gastromach.cz	777 825 551

NÁZEV AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTAL. KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ

ČÁST

TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

OBSAH

MONITORING HACCP PŮDORYS 1.NP

STUPEŇ	ČÍSLO PŘÍLOHY	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
DPS	D.2.1i	1:50	A2	02/2024

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy GASTRO MACH, s.r.o.. Její využití podléhá autorským právům.