

V Třinci dne 04.06.2024

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 30.5.2024 a 31.05.2024 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html

Žádost č. 1

Dobrý den,

pro správné nacenění ložisek je třeba doplnit technické údaje.

- Min a max zatížení ve vertikálním směru
- Usměrnění ložiska: Jednosměrné, všesměrné nebo pevné
- Požadovaný pohyb ložiska: Horizontální síly

Odpověď:

V projektu jsou řešeny jen ložiska na opěrách.

Střední nosník bude na obou opěrách mít z obou stran vodící zarážku - tedy 4ks vodících zarážek o spodní pásnici nosníku I500, aby most chodil jen v podélném směru. Krajiní 2 ložiska na každé opěře (pod 2x I500) jsou navrženy jako všesměrné elastomery na min. reakci 110kN a max. reakci 360kN a podélný posun max. +/- 9mm. Je doporučen elastomer 150/400/42 přilepený epoxidem na opěru i ocelový nosník.

Prostřední 3 ložiska na každé opěře - celkem 6ks (pod 1x I500) jsou navrženy jako všesměrné elastomery na min. reakci 55kN a max. reakci 180kN a podélný posun max. +/- 9mm. Je doporučen elastomer 150/200/42 přilepený epoxidem na opěru i ocelový nosník.

Na pilířích zůstanou ocelová ložiska původní, která se jen očistí a opatří protikorozní.

Žádost č. 2

Prosíme, o informaci, jaké značky se mají v rámci SO 201 osadit u položky s pořadovým číslem 116.,(případně jedná se jen o zpětnou montáž nebo o dodávku nových značek)? V projektové dokumentaci jsme k tomu nic nedohledali.

116 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus8,00000 0,00 822-1 RTS 24/ I

Odpověď:

Jedná se o tabulky s názvem vodoteče a s evidenčním číslem mostu.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 13.06.2024 v 09:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.