



ROZVOD V KOTELNĚ U

PROJEKTOVE DOKUMENTACE!)

ROZVODY VEDENY V PODLAZE A VE ZDI, NAVRŽENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE 45/35°C.
- ROZVODY OTOPNÉ SOUSTAVY JSOU Z PLASTOVÉHO A MĚDNÉHO POTRUBÍ.
- OTOPNÁ SOUSTAVA JE ŘEŠENA HORIZONTÁLNÍM ROZVODEM POTRUBÍ, KTERÉ JE VEDENO V PODLAŽE A VE ZDI.
- NÁPOJENÍ ZDROJE TEPLA NA OTOPNOU SOUSTAVU JE POTRUBÍM VYVEDENÝM PŘÍMO Z PODLAHY POD ZDROJEM TEPLA, POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ O MINIMÁLNÍ TLouŠTĚCE 20MM.
- OTOPNÁ TĚLESA NA OTOPNÝ SYSTÉM JSOU NÁPOJENA POTRUBÍM VYVEDENÝM PŘÍMO Z PODLAHY NEBO ZE ZDI POD OTOPNÝMI TĚLESY.
- POTRUBÍ VEDENO V PODLAŽE A VE ZDVI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI.
- PODLAHOVÁ HADICE MUSÍ BÝT PŘI PROSTUPU DILATAČNÍ ZÓNOU OPATŘENA HRANIČIKOU (NAPŘ. HUŠÍ KŘK).
- POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDE UPEVNĚNO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH LIŠŤ NEBO SPON PRO PŘÍCHYCENÍ TRUBEK K IZOLACI.

R+S - ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

KK - KULOVÝ KOHOUT

MT - MĚŘÁK TEPLA

AKCE:	PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN ODRY		MÍSTO: k.ú. Odry parc. č.: 1579/2
PROJEKTANT:	S WHG s.r.o.		STUPEŇ:
AUTORIZOVAL:	Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5		DPS
INVESTOR:	Ing. Michal Podešva, Křížná 35/637, Valašské Meziříčí 75701		VARIANTA:
ZOD. PROJEKTANT:	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry		-
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Podešva		DATUM:
	Adam Cvalin		3/2023
OBJEKT:	MŠ		FORMÁT:
ČÁST:	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ		4xA4
VÝKRES:	SCHEMA		ARCH. ČÍS.:
			-
			MĚŘÍTKO:
			-
			ČÍS. VÝKRS.:
			03