

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 21.6.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00069 / 10/088

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4

PSČ: 741 01

Telefon: Nový Jičín

DV



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00069

Jméno: Město Odry

Ulice: Masarykovo nám. 16/25

PSČ: CZ-74235-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 46 cm

Projekt:

Číslo projektu: 10/088

Název projektu: Společenský objekt na hřišti ve Veselí

Ulice:

PSČ: --

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 21.6.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00069 / 10/088

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4

PSČ: 741 01

Telefon: Nový Jičín

DV



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00069

Jméno: Město Odry

Ulice: Masarykovo nám. 16/25

PSČ: CZ-74235-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.7

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 65 cm

Projekt:

Číslo projektu: 10/088

Název projektu: Společenský objekt na hřišti ve Veselí

Ulice:

PSČ: --

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 21.6.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00069 / 10/088

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4

PSČ: 741 01

Telefon: Nový Jičín

DV



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00069

Jméno: Město Odry

Ulice: Masarykovo nám. 16/25

PSČ: CZ-74235-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 91 cm

Projekt:

Číslo projektu: 10/088

Název projektu: Společenský objekt na hřišti ve Veselí

Ulice:

PSČ: --