

[illegible]

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.01	SPOL.MÍSTNOST	77,22
1.02	KUCHYŇKA	13,38
1.03	KANCELÁŘ	7,70
1.04	ŠATNA	7,00
1.05	WC INVALIDÉ	4,05
1.06	WC ŽENY	6,38
1.07	WC MUŽI	6,38

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT  
SVODNÉ POTRUBÍ PVC-KG

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
UD-TP	UMYVADLO PRO INV.
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
WC-TP	ZÁCH.MÍSA PRO INV.
P	PISOÁR
DJ	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
TČ	TEPELNÉ ČERPADLO
ZÁS	ZÁSOBNÍK TV

- SVODNÉ POTRUBÍ – PVC KG SN4, DIMENZE – 100–125, MIN.SKLOK 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ PLOŽENÉ V ZEMI POD PODLAHOU UVNITŘ BUDOVY
- MEZI VRCHOLEM TROUBY A PODKLADNÍM BETONEM MIN.150MM
- SVODNÁ POTRUBÍ JSOU SPOJOVÁNA JEDNODUCHÝMI ODBOČKAMI POD ÚHLEM 45°
- NAPOJOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ZE STRANY
- PŘECHOD ODPADNÍHO POTRUBÍ DO SVODNÉHO JE ŘEŠEN POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45° S MEZIKUSEM TRUBKY O DÉLCE MIN.250MM BEZ ZMĚNY DIMENZE NEBO POMOCÍ PŘECHODOVÉHO PATKOVÉHO KOLENA S ÚHLEM 87°
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – PP HT, DIMENZE – 100–125,
- ODPADNÍ POTRUBÍ SE DIMENZUJE NA CELKOVÝ PRŮTOK ODPADNÍCH VOD V MÍSTĚ POD NAPOJENÍM NEJNIŽŠÍHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
- VNITŘNÍ KANALIZACE JE OPATŘENA VĚTRACÍM POTRUBÍ DIMENZE DN100
- VĚTRACÍ POTRUBÍ JE VYVEDENO NAD STŘECHU OBJEKTU
- A UKONČENO 0,5M NAD ROVINOU STŘECHY
- VĚTRACÍ POTRUBÍ MÁ STEJNOU DIMENZI JAKO SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ NA KTERÉ JE NAPOJENO
- UKONČOVAT VĚTRACÍ POTRUBÍ VĚTRACÍ HLAVICÍ SE NEDOPORUČUJE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NA ODPADNÍ POTRUBÍ NAPOJENO PŘES ODBOČKY 45°–87,5°
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VPUSTI A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI.

Zodp. projektant	Navrh	PANTŮČKOVÁ Martina Vražné,Hynčice 66 t.č.737 636 123 IČO: 69225117	
Pantůčková M.	Pantůčková M.		
Investor Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry			
Akce <b>SPOLEČENSKÝ OBJEKT NA HRŠTI VE VESELÍ K.Ú.VESELÍ U ODER PARC.Č.33</b>		Formát	
		Datum	6/ 2024
		Účel	DPS
Obsah  <b>SPL.KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP</b>		Měřítko  1: 75	Číslo výkresu  D.1.4.A—2