

Instalace bude provedena dle požadavků stavebníka.

Svítlidlo dle výběru stavebníka a v prostoru sprch v třídě II (plastové).

– Instalace v budově bude zásuvková, světelná a sdělovací (STA,data) dle požadavků stavebníka

Okruhy:

světelné	–	CYKX 30x1,5; 4Cx1,5; 5Cx1,5
zásuvky	–	CYKX 3Cx1,5
zásuvky 400V	–	CYKX 50x2,5
ventilátory s dob.ř.	–	CYKX 4Cx1,5
datové vedení	–	UTP Cat6
televizní vedení	–	COAX H121

–Hlavní pospojování (hlóchranná svorka nebo uzemňovací přívod, vodičem H07V-U 10 ZŽ)

–Místní doplňující pospojování vodičem H07V-U 4 ZŽ

–Zásuvky osazené ve výšce 0,3m, popřípadě ve vícenáramečku s vypínací

Vypínáče osazené ve výšce 1,2m

Svítlidlo nad umyvadlem v instalátod do výšky min. 1,8m

–Množství osazení příslušenství dle vícenásobného ráměčku

–EL. instalace pod omítkou, v celých stěnách

Instalace do a na hořlavý podklad dle platné normy ČSN

Výšky vypínačů a zásuvek jsou udány na střed



Pro variabilitu umístění a instalace stropních světél

nechte vývod (fous) o délce 1,5 metru

instalace STA v provedení trubkovém pod omítkou PVC 32
rozvedení z roz. STA na jednotlivé zásuvky STA
umístění dle požadavku stavebníka
Návrh zapojení ant. zásuvek včetně ant. prvků rozvodů R/TV/SAT
navrhne odborná firma dle požadavku stavebníka
Datový rozvod kabely FTP kabel LYNX, Cat6, drát, PVC,
uložení v trubkách PVC 32

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3,
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Výpracoval Pavel Šupík	Zodp. projektant Ing. Jiří Horák	Tech. kontrola Ing. Jiří Horák	<div>Ing.Jiří Horák</div> <div>projekční kancelář</div> <div>ELPROJEKT</div>
Kreslil Pavel Šupík			
Investor Město Odry Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry			
Akce SPOLEČENSKÝ OBJEKT NA HŘIŠTI VE VESELÍ Místo stavby: parc. č. 33,36, k.ú. Veselí u Oder "D.1.4"			
Obsah výkresu Půdorys 1.NP-světelná, zásuvková a sdělovací instalace			<div>formát4xA4</div> <div>datum06/2024</div> <div>účelDPS</div> <div>č. zakázky165018H</div> <div><div>Měřítka1:50</div><div>Č. výkresu1</div></div>