

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: písemná žádost
ZE DNE: 22.07.2021

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 50836/2021/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 50836/2021/NJ/HOK
VYŘIZUJE: MUDr. Iva Čechová
TEL.: 556 770 383
E-MAIL: iva.cechova@khssova.cz

DATUM: 09.08.2021

PRINEX GROUP s.r.o.
Paní Lenka Vaňková

Masarykovo nám. 46

742 35 Odry

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst.1 a odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost společnosti PRINEX GROUP s.r.o. se sídlem Masarykovo nám.46, 742 35 Odry, IČ 26818841, ze dne 22.07.2021, která zastupuje na základě plné moci Město Odry, sídlo: Masarykovo nám.25, 742 35 Odry, IČ 00298221, o vydání závazného stanoviska k umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla v provedení vzduch/voda jako tepelného zdroje pro společenský objekt na hřišti ve Veselí, parc.č.33, k.ú.Veselí u Oder.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb., toto závazné stanovisko:

S umístěním venkovní jednotky tepelného čerpadla v provedení vzduch/voda pro společenský objekt na hřišti ve Veselí, parc.č.33, k.ú.Veselí u Oder“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na podkladě žádosti společnosti PRINEX GROUP s.r.o. se sídlem Masarykovo nám.46, 742 35 Odry, IČ 26818841, ze dne 22.07.2021, která zastupuje na základě plné moci Město Odry, sídlo: Masarykovo nám.25, 742 35 Odry, IČ 00298221, o vydání závazného stanoviska k umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla v provedení vzduch/voda jako tepelného zdroje pro společenský objekt na hřišti ve Veselí, parc.č.33, k.ú.Veselí u Oder, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

K projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Společenský objekt na hřišti ve Veselí u Oder“ na pozemku parc.č.33,36 v k.ú.Veselí u Oder, KHS vydala souhlasné závazné stanovisko bez podmínek č.j. KHSMS 54622/2018/NJ/HOK dne 22.10.2018.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla v provedení vzduch/voda Vitocal 222-S s integrovaným zásobníkem teplé vody, s výrobcem deklarovanou hladinou akustického výkonu 54 dB(A), bude osazena na severozápadní straně (u jihozápadního nároží) stavebního objektu SO 01 - Společenský objekt a orientována severozápadně k přilehlým polnostem, kde se nenacházejí prostory chráněné před hlukem ve smyslu jejich

obsahového vymezení v § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“). Od okolní obytné zástavby bude TČ hlukově odstíněno stavbou společenského objektu. TČ v navrhovaném umístění nebude zdrojem venkovního hluku.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č.258/2000 Sb. a předpisů souvisejících.



MVDr. Radim Mudra
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát 1 list/2 str. + PD (poštou - doporučeně)

1x KHS MSK, NJ/HOK 1 list/2 str.