



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
201	Denní místnost	22,00
202	Ordinace 1	18,95
203	Ordinace 2	20,80
204	Sterilizace+šatna	13,10
205	Rentgen	2,08
206	Hyg. zázemí	3,35
207	Tech.místnost/úklid	2,53
208	Chodba	13,80
		96,61 m²

LEGENDA:

- 225

→
- odvod vzduchu (m3/hod)
- 150

←
- přefuk vzduchu (m3/hod)
-
- výfuk odpadního vzduchu
-
- rozvody odvodu vzduchu

POZNÁMKA:

1. Trasy přizpůsobit řešení statiky.
2. Potřebné prostupy zhotoveny a následně začistěny, příp. zaizolovány Stavbou.
3. VZT potrubí kruhové ocelové z pozinkovaného plechu skupiny I (spiro), všechny spoje vodotěsně zatmeleny. Potrubí instalováno těsně pod stropem (pružné uložení), spádováno od ventilátoru.
4. Ventilátor doplněn o nastavitelný časovým doběhem.
5. Na fasádě potrubí zakoneno protidešťovou žaluzií.
6. VZT zařízení musí splňovat platné normy a hygienické předpisy.
7. Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě, příp. koordinovat s ostatními profesemi.
8. Podmínkou správné funkce VZT je její pravidelný servis.

1.01 Diagonální potrubní ventilátor
výkon: 200 m3/h (50 Pa);
hmotnost: 1,4 kg;
napájení: 230V+N+PE;
příkon: 38 W;
montáž nad podhled
(zachovat servisní přístup);
dovybaven externím časovým doběhem 2–20 min.;
spínán samostatným tlačítkem z m.č. 206
referenční výrobek např.: Multivac CF125
(časový doběh např.: Elektrodesign DT 3 UNI)

AUTORIZACE	PARÉ
------------	------

ZODP. PROJEKTANT				<div>Vložený obrázek #11.png</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>	
ING. TOMÁŠ DVOŘÁK (tel.: 728 578 838; mail.: t.dvorak@seznam.cz)					
INVESTOR		#Celé jméno klienta			
MÍSTO STAVBY		#Celá adresa stavby		STUPEŇ	DPS
PARCELA Č.	#parc.č.	K.Ú.	#katastrální území	DATUM	08/2024
OBJEKT	SO 01 -			FORMÁT	A3
AKCE:	ZUBNÍ ORDINACE ODRY			REVIZE	00
	VZT - PŮDORYS 2.NP			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	D.1.4- 001