

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
201	Denní místnost	22,00	Povlak PVC
202	Ordinace 1	18,95	Povlak PVC
203	Ordinace 2	20,80	Povlak PVC
204	Sterilizace+šatna	13,10	Povlak PVC
205	Rentgen	2,08	Povlak PVC
206	Hyg. zázemí	3,35	Keramická dlažba/obklad
207	Tech.místnost/úklid	2,53	Keramická dlažba/obklad
208	Chodba	13,80	Povlak PVC
		96,61 m²	

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR, TLAKOVÉ ŘADY PN16, TVAROVKY PN 20,
VEDENO V PODLAZE NEBO DRÁŽCE VE ZDIVU

- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ ROZVODU CÍRKULACE TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ ROZVODU DEMINERALIZOVANÉ VODY

ROZVODY IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TRUBNÍ IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO KAUČUKU
ROZVODY STUDENÉ VODY - 6 mm
ROZVODY TEPLÉ VODY - 13 mm
POTRUBÍ S CÍRKULAČNÍM OBĚHEM - 13 mm

NAPOJENÍ ZUBAŘSKÉHO KŘESLA:


- Voda PPR 20
- Stlačený Vzduch PPR 20
- Odpad sacího vedení HT DN 40 (změna z ND 50)
- Odpad klasický HT DN 40
- Demineralizovaná voda PPR DN 20 z technické místnosti

POZNÁMKA

- REALIZACE BUDE PROVEDENA ODBORNÉ ZPŮSOBOU OSOBOU/FIRMOU, KTERÁ SI ZAJISTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ (ALTERNATIVNĚ MOHOU BÝT POUŽITY U-KOMPENZÁTORY)
- PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY POPŘ. OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI) V SOULADU S ČSN 73 0810, ČL. 6.2., PŘESNÝ TYP A UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH MANŽET (UCPÁVEK) NUTNO UPŘESNIT S TECHNOLOGEM FIRMY DODÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (UCPÁVKY)

PŘED INSTALACÍ ROZVODŮ TPS ZHOTOVITEL MUSÍ KONTAKTOVAT
DODAVATELE ZUBNÍHO KŘESLA PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ
POD KŘESLO!!!

AUTORIZACE	PARÉ
------------	------

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div></div><div>BYVASTPRO</div></div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div> <table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>07/2024</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A3</td></tr><tr><td>REVIZE</td><td>00</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td colspan="2">1:50</td><td colspan="2">D.1.4- 001</td></tr></table>		STUPEŇ	DPS	DATUM	07/2024	FORMÁT	A3	REVIZE	00	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	1:50		D.1.4- 001	
STUPEŇ	DPS																		
DATUM	07/2024																		
FORMÁT	A3																		
REVIZE	00																		
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU																		
1:50		D.1.4- 001																	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ																	
INVESTOR		MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY																	
MÍSTO STAVBY		SÍDLIŠTĚ MÍRU 958/1, 742 35 ODRY																	
PARCELA Č.	813	K.Ú.	ODRY																
OBJEKT		-																	
AKCE:		ZUBNÍ ORDINACE-ZS ODRY																	
PŮDORYS 2.NP- VODOVOD																			