



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky: **Zubní ordinace – ZS Odry**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Vážení,
na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

DOTAZ č. 1

- V položkovém rozpočtu se nachází níže uvedená položka:

132	Klima	D+M sestavy klima jednotky viz. popis níže	kompl	1,00000	0,00	0,00
Multisplit klimatizace - 3 ks vnitřních jednotek, energetická třída A++, chladicí výkon 0,00 kW, hlučnost vnitřní jednotky 54 dB(A), hlučnost venkovní jednotky 64 dB(A), topení, noční režim, chlazení, wifi, 24h časovač, dálkové ovládání a ochlazovač, rozměr 29,9 × 82 × 21,5 cm (V×Š×H), v balení dálkové ovládání...						
KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU APOD.						

V PD se nenachází žádný výkres na kterém by byla zakreslena klimatizace. V PD zároveň není zakreslen žádný přívod elektrické energie k jednotlivým klimatizačním jednotkám a ani v ZTI není zakresleno potrubí pro odvod kondenzátu od jednotek. Tyto dodávky a montáže zároveň nezohledňuje rozpočet. Takto zadaná položka je nenacennitelná, tak jako požadavek na chladicí výkon 0,00kW.

Žádáme o zveřejnění PD klimatizace a položkového rozpočtu klimatizace s uvedením výměr jednotlivých položek. Zároveň žádáme i o úpravu PD a rozpočtu v části elektroinstalace, kde se nejedná pouze o kabeláž, instalační krabice, sekání, ale i doplnění rozvaděče a také o úpravu části PD a rozpočtu ZTI kdy tyto oddíly budou zohledňovat

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel sděluje, že klimatizační jednotky jsou uvedeny v PD, výkres: D.1.1 – 002.

Přívod elektrické energie je zakreslen v PD, výkres: D.1.4a – 11. Jedná se o napojení venkovní jednotky. Kompletní propojení vnitřní a venkovní jednotky je zahrnuto do dodávky jednotek.

Odvod kondenzátu je zakreslen v PD, výkres: D.1.4 – 002.

Výkon klimatizačních jednotek je uveden v PD, výkres: D.1.1. – 002. V Soupisu prací, dodávek a služeb, v popisu položky č. 132 - Klima - je parametr chladicího výkonu uveden chybně. Účastník výběrového řízení bude vycházet z popisu výkonu klimatizačních jednotek uvedeného ve výkresu D.1.1. – 002.

Veškeré náklady související se sestavou klima jednotek účastník výběrového řízení ocení v položce 132 – Klima.

V Odrách dne 12.09.2024

Ing. Kamila Ambrožová

vedoucí Odboru rozvoje města