



Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky: **Společenský objekt na hřišti ve Veselí**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Vážení,
na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

DOTAZ č. 1

V PD a TZ je uvedeno že v objektu bude tepelné čerpadlo a otopná tělesa. V rozpočtu jsme k tomu nenašli položky.

ODPOVĚď č. 1

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byl přidán pododdíl 01.5 vytápění obsahující 39 položek. Zadavatel zasílá přílohou Vysvětlení č. 2 nový soupis prací dodávek a služeb.

DOTAZ č. 2

V rozpočtu 01.3 Elektroinstalace jsou v položkách 40, 42, 45 a 46 uvedena svítidla s technickými daty. Prosíme o doplnění předpokládaných tvarů a rozměrů.

ODPOVĚď č. 2

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byly do položek doplněny tvary a rozměry:

- 40 - stropní svítidlo čtvercového tvaru 400x400 mm
- 42 - nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru o rozměrech 600x49x13 mm
- 45 - pod položkou 45 je montáž svítidel zářivkových
- 46 - stropní přisazené zářivkové svítidlo čtvercového tvaru o rozměrech 616x616x80

Zadavatel zasílá přílohou Vysvětlení č. 2 nový soupis prací dodávek a služeb.

DOTAZ č. 3

V rozpočtu 03 – Zpevněné plochy je v položce 68 k nacenění zřízení dopadové plochy. Dopadová plocha – v rozpočtu je uvedena jednotka soubor. V PD jsme nenašli rozměry této plochy. Prosíme o

doplnění

ODPOVĚĎ č. 3

Zadavatel zasílá přílohou Vysvětlení č. 2 nový soupis prací dodávek a služeb, ve kterém je položka č. 68 v rozpočtu 03 – Zpevněné plochy upravena:

- dopadová plocha - praný štěrk s kamínky o velikosti 2-8 mm;
- změněná jednotka ze souboru na m² - doplněno množství 30 m².

DOTAZ č. 4

V rozpočtu 03 – Zpevněné plochy je v položce 69 k nacenění Zřízení pískoviště. Prosíme o doplnění rozměru?

ODPOVĚĎ č. 4

Zadavatel zasílá přílohou Vysvětlení č. 2 nový soupis prací dodávek a služeb, ve kterém je položka č. 69 v rozpočtu 03 – Zpevněné plochy upravena:

- pískoviště o rozměrech 3x3 m, výška 31 cm, ukončeno ze čtyř stran lavičkou š. 15 cm, impregnované, 2 vrstvy lazury

DOTAZ č. 5

V ZP je u venkovních ploch uvedeno že bude použita dlažba 50x50x5cm a zámková dlažba v tl. 6 cm a 8 cm. V rozpočtu je uvedena pouze zámková dlažba v tl. 8 cm. Prosíme o případné doplnění.

ODPOVĚĎ č. 5

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb specifikuje dlažbu v těchto stavebních oddílech a položkách:

- v rozpočtu. č. 01 - Stavební objekt je uvedena dlažba 50x50x5 cm pod položkou č. 72;
- v rozpočtu. č. 01 - Stavební objekt je uvedena zámková dlažba tl. 60 mm pod položkou č. 77;
- v rozpočtu č. 03 - Zpevněné plochy je uvedena zámková dlažba tl. 80 mm pod položkou č. 31.

DOTAZ č. 6

Rozpočet 01.3 Elektroinstalace – pol. 21 Dodávka rozvaděče RSD – nenašli jsme v PD rozkreslený tento rozvaděč. Prosíme o doplnění.

ODPOVĚĎ č. 6

V Technické zprávě elektroinstalace je anténní rozvod uveden a dostatečně specifikován. Součástí anténního rozvodu je rozvaděč RSD, přičemž rozvaděč RSD je koncipován pro 4 koncové zásuvky. Rozvaděč RSD není pro Společenský objekt ve Veselí specifikován, účastník zadávacího řízení použije typizovaný výrobek, který splní parametry uvedené v Technické zprávě elektroinstalace a v Soupisu prací, dodávek a služeb.

Další informace zadavatele:

- Přílohou vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace zasílá zadavatel novou přílohu č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – UPRAVENÝ V2. Zadavatel žádá, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce použili tento upravený dokument poskytnutý zadavatelem.

- **V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 24.09.2024 v 10:00 hodin.**

Příloha: Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – UPRAVENÝ V2

V Odrách dne 16.09.2024

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města