


- LEGENDA VZT :
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
 - ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
 - SÁNÍ – VZT POTRUBÍ
 - VÝFUK – VZT POTRUBÍ
 - POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
 - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
 - PŘÍVOD. OBECNÝ PRŮTOK VZDUCHU
 - OVL. OBECNÝ PRŮTOK VZDUCHU
 - CHEBNÁ HADICE
 - TEPelná IZOLACE
 - POŽÁRNÍ IZOLACE
 - TLUMIČ HLUKU
 - TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
 - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍROVÝ VENTIL
 - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ ANEMOSTAT/OSTĚ NÁSTAVCE
 - VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
 - REGULAČNÍ KLAPKA
 - STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
 - PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
 - VZT STOUPAČKA
 - REVIZNÍ OTVOR
 - SERVOPONOH
 - POŽÁRNÍ KLAPKA
 - REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU
 - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VÝSTKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)
101	SKLAD	7,39
104	CHODBA	12,25
105	VÝTAH	2,25
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,62
113	SKLAD	6,20
114	SKLAD	17,34
117	EL. ROZVODNA	7,85



POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODLEDU ZAJISTI STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZÁŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHLED K PROSTOROVÝM NÁROKUM VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT A OVL. POTRUBÍ VYMĚŘIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI
- ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- POTRUBÍ VE VÝKRESE UVEDENÉ JAKO TEP. IZOLOVANÉ BUDE IZOLOVÁNO DLE PŮRUBÍ VE VÝKRESE A TZ.
- VZT JEDNOTKY BUDOU KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH MAŽET, VIZ SPECIFIKACE.
- VZT A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRUŽNÉM ULOŽENÍ - RÝHOVANÁ GUMA.
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLACÍ
- MIN. DĚLKA PŘÍPOJENÍ DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU FLEXÍ HADICÍ S TEPelnOU/HLUKOVOU IZOLACÍ BUDE 1,5 m
- PROJEKT NEZAHŔNUJE DILENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BOSÁK	 Projektování a inženýringová činnost v oboru VZT	
VYPRACOVAL:	ING. JAN BOSÁK		
KONTROLOVAL:	ING. JAN BOSÁK		
Investor: MĚSTO ODŘY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODŘY		FORMÁT:	6x A4
Projekt: REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35		DATUM:	09/2024
		STUPĚN:	DPS
		Č. ZAKÁZKY:	240807
Profese:	VZDUCHOTECHNIKA	Č. PARÉ:	
Obsah:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝSTAV	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	05