



- LEGENDA VZT :
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
  - ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
  - SÁNÍ - VZT POTRUBÍ
  - VÝFUK - VZT POTRUBÍ
  - POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
  - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
  - PŘÍVOD. OBECNÝ PRŮTOK VZDUCHU
  - ODVOD. OBECNÝ PRŮTOK VZDUCHU
  - CHEBNÁ HADICE
  - TEPELNÁ IZOLACE
  - POŽÁRNÍ IZOLACE
  - TUMIČ HLUKU
  - TUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
  - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
  - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ ANEMOSTAT/OSĚTE NÁSTAVCE
  - VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
  - REGULAČNÍ Klapka
  - STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
  - PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
  - VZT STOUPAČKA
  - REVIZNÍ OTVOR
  - SERVOPONCH
  - POŽÁRNÍ Klapka
  - REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU
  - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VÝSTKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)
201	CHODBA/SCHODIŠTĚ	28,84
202	KANCELAR	19,20
203	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ	7,32
204	ŠATNA	8,62
205	UKLIDOVÁ KOMORA	1,62
206	VÝTAH	2,25
207	UMYVARNA	1,08
208	WC	1,26
212	CHODBA	20,76
213	JÍDELNA	232,09

#### POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLAVÍ ZAJISTI STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZARÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT A OÚ POTRUBÍ VYMĚŘIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI
- ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- POTRUBÍ VE VÝKRESE UVEDENÉ JAKO TEP. IZOLOVANÉ BUDE IZOLOVÁNO DLE POPISU VE VÝKRESE A TZ.
- VZT JEDNOTKY BUDOU KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJENY POMOCÍ PRŮJÍŽNÝCH MAŽET, VIZ SPECIFIKACE.
- VZT A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRŮJÍŽNÉM ULOŽENÍ - RÝHOVANÁ GUMA.
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLACÍ
- MIN. DĚLKA PŘÍPOJENÍ DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU FLEXÍ HADICÍ S TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ BUDE 1,5 m
- PROJEKT NEZAHŔNĚJE DILENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITĚLE

JAN BOŠÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BOŠÁK		
VYPRACOVAL:	ING. JAN BOŠÁK		
KONTROLOVAL:	ING. JAN BOŠÁK		
Investor: MĚSTO ODŘY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODŘY		FORMÁT:	6x A4
Projekt: REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ KUCHYŇÉ		DATUM:	09/2024
Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35		STUPĚN:	DPS
		Č. ZAKÁZKY:	240807
Profese: VZDUCHOTECHNIKA		Č. PARÉ:	
Obsah: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	06