



Symbol	Počet	Název	Kód	Osazení
		Sv.vest. IP44, 4000K, Ra>80, 2210lm, 14,5W	A	LED-M 15 W
		Sv.nouz.vest. koridor IP20 3h, 5000K,	NB	LED 2 W
		Sv.nouz.přisaz.pikt. IP65 3h, 5000K	NP	LED 3 W
		Sv.vest. DALI IP40, 3960lm, 30W, 132lm/W, Ra 80, 595x595x39mm	B	LED 30 W

- 
- rozvaděč, který není dodávkou profese elektro,bude pouze napojen

TECHNOLOGIE

- 
- Zásuvka 230V/16A

OSVĚTLENÍ

- 
- Vypínač faz.5

OBEZNĚ  
POZNÁMKY:  
Napájecí napětí 230/400V AC 50Hz TN-C-S L1, L2, L3  
Ochrana před nebezpečným dotykem:  
Základní – automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková – proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm (pokud na výkrese není uvedeno jinak). Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CY161popř. vyšší!! Nouzové osvětlení bude napojeno z nejnižšího světelného okruhu a to z nespínané fáze. Rozvody na střeše budou provedeny kabely v PVC ochranných chráničích (ohněbných) s UV odolností a odolností proti mrazu.

ROZVODY:  
- v prostorech nedotčených rekonstrukcí (m.č. 2.01 až 2.11) přiznané v lištách na povrchu  
- v prostorech dotčených rekonstrukcí:  
-- zasekáno v příčkách pod omítkou tl. 15mm  
-- v sádkokartonu v ochranných pvc trubkách  
-- v sádkokartonových podhledech na příchýtkách/volně  
- veškeré nepožární rozvody provedeny kabely CXKH  
- napájení požární bezpečnostních zařízení bude provedeno kabely s funkční schopností při požáru na příchýtkách  
- přechody mezi pů budou utěsněny protipožárními upěvkami  
- umístění kabelového žlabu koordinovat s ostatními profesemi

\*rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2  
\*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-1 ed.2  
\*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.3

Legenda místností:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Poznámka
2.01	Schodiště	17,81	PVC	Malba bílá	
2.02	Chodba	11,25	PVC	Malba bílá	
2.03	Kuchyně	10,89	PVC	Malba bílá	
2.04	WC	1,38	Keramická dlažba/o...	Malba bílá	
2.05	Předsíň	1,38	PVC	Malba bílá	
2.06	Chodba	18,39	PVC	Malba bílá	
2.07a	KANCELÁŘ	16,45	PVC	Malba bílá	
2.07b	KANCELÁŘ	22,42	PVC	Malba bílá	
2.08	KANCELÁŘ	15,68	PVC	Malba bílá	
2.09	KANCELÁŘ	13,05	PVC	Malba bílá	
2.10	KANCELÁŘ	12,82	PVC	Malba bílá	
2.11	Dětský koutek	19,34	PVC	Malba bílá	
2.12	Chodba	7,09	PVC	Malba bílá	
2.13	KANCELÁŘ	21,52	PVC	Malba bílá	
2.14	KANCELÁŘ	14,68	PVC	Malba bílá	
2.15	ŠATNA	11,02	PVC	Malba bílá	
2.16	KANCELÁŘ	11,85	PVC	Malba bílá	
2.17	WC	7,94	Keramická dlažba	Malba bílá	Obklad v. = 2200 mm
		234,96 m²			

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL				
ING. PAVEL ZBRANEK		ING. PAVEL ZBRANEK				
INVESTOR		MĚSTO ODRY				
MÍSTO STAVBY		Nádražní 670/30, 74235 Odry, Česko				
PARCELA Č.		1113/1	K.Ú.	ODRY	STUPEŇ	DPS
OBJEKT		SO 01 -			DATUM	02/2025
AKCE:		REKONSTRUKCE ÚP ODRY			FORMÁT	6xA4
Půdorys 2.NP					REVIZE	00
					MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					1:50	D1.4.g-02