

V Třinci dne 17.06.2025

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce pod označením „Revitalizace a nástavba bytového domu na sídlišti Pod lesem v Odrách“

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČO: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Revitalizace a nástavba bytového domu na sídlišti Pod lesem v Odrách“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 12.06.2025 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html

Žádost č. 1

Přeposílám dotazy od elektrikářů vztahující se k elektroinstalaci:

- svítidla – ve výkresové části, výpočtu osvětlení a výkazu výměr jsou v každém dokumentu jinak označeny svítidla, výrobky mají také v každém dokumentu jinou specifikaci a nesejí ani množství, tudíž se ve svítidlech nedá absolutně vyznat, co vlastně platí

Žádáme zadavatele (potažmo projektanta) o jasnou specifikaci zadání všech svítidel, opravu PD a výkazu výměr tak, aby v každém dokumentu bylo zcela jasné a stejné zadání i množství.

Odpověď:

Přesná specifikace včetně požadovaného množství svítidel je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb, kde jsou uvedeny zvlášť montáže s odkazy na svítidla a zvlášť svítidla. Soupis prací, dodávek a služeb je nadřazen textové části projektové dokumentace (viz čl.6 zadávací dokumentace).

Světelně technický výpočet byl součástí dokumentace pro povolení stavby, v rámci zadávacího řízení je přiložen pouze pro informaci.

Žádost č. 2

- v rozvaděči není specifikována přepětová ochrana

Žádáme o dopřesnění zadání.

Odpověď:

Přepětová ochrana je typu C (T3) – LPL III-IV.

Žádost č. 3

- u hromosvodu je dohromady položka zemnicí pásek a zemnicí drát

Žádáme zadavatele (potažmo projektanta) o rozdělení položek na zvlášť pásek a zvlášť drát, jelikož se jedná o úplně jiný materiál.

Odpověď:

V soupisu prací, dodávek a služeb se jedná o samostatné položky:

a) Uznatelné – D.1.4.4.-26, Elektroinstalace – 26,3 % uznatelné

18	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	5,78600
19	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	15,78000
71	650111141	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm ² včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	28,93000

b) Neuznatelné – D.1.4.4.-0, Elektroinstalace – neuznatelné

18	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	16,21400
19	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	44,22000
71	650111141	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm ² včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	81,07000

Děkujeme za pochopení

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.