



Váš dopis zn.:

Ze dne: 7.4.2022

Hydroelko, s.r.o.

Naše zn.: POD/07555/2022/923/2/847

Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.

Tel.: 596 657 273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 02.05.2022

Vítovka 68

74235 Odry

Vodovod Tošovice - stanovisko správce povodí

Dne 7.4.2022 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené řízení výše uvedené akce.

Jedná se o zásobování místní části Tošovice (obec Odry) pitnou vodou.

Vodovod bude křížit Tošovický potok, který je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stavbu je nutno projednat rovněž s tímto správcem.

Z hlediska správce povodí nemáme k záměru dalších připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0090 Husí potok od pramene po ústí do toku Odry. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodo hospodářských koncepcí a informací

Pavlas

Povodí Odry
státní podnik 231
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ70890021 DIČ:CZ70890021