

Věc: Vyjádření ke stavbě: Odry, ul. Komenského, trafostanice 22/0,4 kV, VN, NN

Na základě Vaší žádosti ze dne 08.04.2025 o vyjádření se ke stavbě „Odry, ul. Komenského, trafostanice 22/0,4 kV, VN, NN“ Vám posíláme následující:

- Dle Vašich podkladů, které jste zaslali, Vám sdělujeme, že v daných úsecích se nachází podzemní kabelové vedení pro veřejné osvětlení. Přílohou e-mailu je orientační zakreslení vedení VO.
- Před zahájením jakýkoliv realizačních prací v dané lokalitě je **nezbytné kabelovou trasu vytyčit** a provést konzultaci se správcem veřejného osvětlení, a to na telefonním čísle **+420 731 463 008**.

Dne 30. 4. 2025

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem: Marek Ambrož

Správce: VO Odry


AMbrož
ELEKTROINSTALACE
s. r. o. 
Nádražní 538/29, 742 35 Odry
IČ: 175 68 412, DIČ: CZ17568412