

**Základní škola Odry**

Komenského 6,  
742 35 Odry

NAŠE ZNAČKA  
4122343569

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Petr Svozil / 606 563 283

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 13.05.2025

**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci na základě žádosti o připojení č. 4122343569**

*Dobrý den,*

*Zasíláme vám vyjádření k projektové dokumentaci (dále „PD“) vypracované na základě technických podmínek připojení (dále „TPP“) stanovených Provozovatelem distribuční soustavy (dále „PDS“) k Vaší žádosti o připojení ze dne 04.08.2024*

Zaslaná PD „ Odry, ul. Komenského, trafostanice 22/0,4kV, VN, NN“ (Základní škola Odry – Komenského 609/6) ŽoP č. 4122343569 je **ODSOUHLEASENA** za níže uvedených podmínek:

PD je zpracována dle odsouhlasené koncepce a určení způsobu napojení na distribuční venkovní vedení VN.

**SOUHLASÍME** s předloženou trasou VN přípojky a umístěním trafostanice VN/NN k povolení stavebního záměru na stavbu kabelové zemní přípojky VN a kioskové trafostanice.

**Připomínky k PD:**

- Do nové kioskové trafostanice VN/NN za obchodní měření budou přepojeny stávající odběrná místa na hladině NN. Podmínkou přepojení je odpojení OM od kabelové přípojky NN/HDS v majetku PDS a zrušení/převedení OM na Základní školu Odry

Odběr kategorie B, Hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná výst. svorkami na úsek. odpojovači pro připojení přípojky VN

Vlastníkem kabelové přípojky a trafostanice bude odběratel.

Pod úsekový odpínač (DOU) je žadatelem osazen držák s podpěrnými omezovači přepětí a kabelový svod ošetřen typizovaným krytem do výše 3 m.

Měření typu A, na straně nižšího napětí TR, **MTP 500/5 A**, 10 VA, 0,5S. Uložení kabelů, průřezy a barevné značení musí být provedeno v souladu s "Technickými podmínkami pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí VN, VVN" vydaných ČEZ Distribucí, a.s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení distribuční soustavy.

Před započítáním práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuci, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.

Za realizovatelnost projektu a dodržení všech platných norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k projektové dokumentaci zodpovídá projektant a při realizaci stavby investor resp. zhotovitel.

Žadatel si přes Distribuční portál zajistí název a označení TS dle pravidel PDS.

Toto vyjádření je vydáno za účelem: Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

Požadujeme splnění podmínek a doložení potřebných podkladů **dle Připojovacích podmínek VN, VVN a žádosti č. 4122343569**

Zaslaná projektová dokumentace ve stavu pro povolení záměru. Před realizací požadujeme doložit další stupeň projektové dokumentace se splněním všech podmínek připojení a doložení potřebných podkladů **dle Připojovacích podmínek VN, VVN a žádosti č. 4122343569**

**Toto vyjádření platí do: 13.05.2026**

*PDS neosvědčuje správnost celé PD ani nevyhodnocuje žádost o schválení projektové dokumentace z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu nebo dotaci. K těmto podmínkám není povinen přihlížet.*

*PDS dále nenese žádnou zodpovědnost za funkčnost a bezpečnost provozovaného zařízení a souvisejících elektrických obvodů dle PD, ani za případné škody způsobené činností tohoto systému.*

**Pojďte s námi komunikovat online a mějte tak své požadavky na jednom místě a s aktuálním stavem jejich řešení! Registrace je jednoduchá, během pár minut na [www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip) budeme ve spojení!**

S pozdravem



Ing. Miroslav Zubík  
Vedoucí oddělení Individuální péče o zákazníky