

Na jednotlivých stožárových výzbrojích dojde k rozdělení soustavy na TN-C-S
Napěťová soustava: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C (kabelová síť VO)
1N+PE AC 50Hz 400V/TN-C-S (koncové obvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN33 2000-4-41
automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C

VÝKRESOVÁ ČÁST

Zodpovědný projektant	Autorizoval	Vypracoval	Kreslil
Josef Petřek		Ing.Jiří Klečka	Ing.Jiří Klečka

Kraj: Moravskoslezský | Ob. úřad: Odry

Stavebník: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Druh. povaha, stavebního díla: Odry-ul.Sokolovská, Lidická a Komenského, výměna rozvodů VO

Objekt

Obsah výkresu: Schéma rozvodů a jištění

ELEKTROPROJEKCE JOSEF PETŘEK
PELMONT
Císařská 88, Nový Jičín
tel.: 556 703 691, 556 720 963
556 720 960

Druh PD: DPS

Formát	6A4	Číslo kopie:
Datum	7/2019	
Č.zakázky	0412017	
Č.stavby		
Měřítko	----	Číslo výkresu 13PE