



”A–A”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”B–B”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”C–C”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”D–D”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”E–E”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”F–F”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”G–G”




kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”H–H”





kabelové vedení VO
1xKORUFLEXØ63/ČYKY

”CH–CH”






kabelové vedení VO
2xKORUFLEXØ63/ČYKY

KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ – SOUBĚH S PODZEMNÍMI SÍTĚMI



kabely VO v šířce 1,5m na obě strany křížení uložít do plastové chránky
nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v mm – dle ČSN 736005
Kabelové vedení VO bude uloženo ve společném výkopu s kabely NN

VÝKRESOVÁ ČÁST				ELEKTROPROJEKCE JOSEF PETŘEK PELMONT			
Zodpovědný projektant		Autorizoval		Výpracoval		Kreslil	
Josef Petřek				Ing. Jiří Klečka		Ing. Jiří Klečka	
							
Kraj	Moravskoslezský			Ob. úrad	Odry		
Stavěník	Sloveňík			Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry	Druh PD		
Druh. povaha, stavebního díla				DPS			
Odry-úľ.Sokolovská, Lidická a Komenského, výměna rozvodů vo				Formát		Číslo kopie:	
				4A4			
				Datum		7/2019	
				Čísloobjekt		04/2017	
Objekt				Čísloobjekt		Číslo výkresu	
				Mřítko		09PE	
Obuh výkresu							
Řezy kabelovou trasou							