Schéma zapojení:



ZP

ZP



LEGENDA PRO ŘEZY:

- zemina zhutněná
- prosévaná zemina

ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
DLE ČSN 73 6005



nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí
nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí

LEGENDA SITUACE

stávající

- KABELOVÉ VEDENÍ NN ZEMNÍ
- VODOVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- RH Hlavní silový rozvaděč objektu sportovního zázemí
- HOP Ekvipotenciální svorkovnice EPS2
- Uzemnění vodičem FeZn 10

navrhované

- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (REALIZUJE STAVEBNÍK)
- ZP Zásuvkový pilíř Block 4, nerezové provedení se zásuvkovou skříní pro 4 zásuvky a DIN lištou pro 11 modulů, krytí IP66 osazeno 4ks jističů s nadproudovou ochranou 16A/0,03/1 a 4ks zásuvek 230V/16A, 2P+E, krytí IP44
- Uzemnění vodičem FeZn 10

Dobíjecí stanice:	
Instalovaný příkon	- 0,2 kW
Soudobost	- 1,0
Soudobý příkon	- 0,2 kW

POZNÁMKA:
- Před zahájením výkopových prací vytýčit a zajistit polohu stávajících inženýrských sítí v celé trase výkopů
- Stávající inženýrské sítě byly převzaty z orientačních podkladů správců jednotlivých sítí

0 2,5 5 7,5 10 12,5 25m

S

El. přípojka podle ČSN 33 3320
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54
Napěťová soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41
a PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S.

SITUACE

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Pavel Šupík	Ing. Jiří Horák	Ing Jiří Horák
Kreslil: Pavel Šupík		

Investor: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Akce: Dobíjecí stanice elektrokol na parc. č. 1697/2, k.ú. Odry "D.2."

Obsah výkresu: Situace–elektrické přívodní vedení nn

Ing.Jiří Horák
projekční kancelář
ELPROJEKT

formát	3xA4
datum	01/2019
účel	DUR
č. zakázky	167419H
Měřítko	1:250
Č. výkresu	1