



**MĚSTO ODRY**  
**Odbor rozvoje města**  
**Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry**

**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 327, k.ú. Klokočůvek“**

Zadavatel: Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Vážení,

zadavatel v souladu s článkem 10. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), a to na základě žádostí doručených od účastníků výběrového řízení, poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek výše uvedeného výběrového řízení.

**DOTAZ Č. 1**

položka č.116 – Obkladové stupně, podstupnice a soklíky pro obložení dřevěného schodiště na půdu, dřevo JASAN

- žádáme o upřesnění výšky soklíku a rozměrů jednotlivých stupňů popřípadě dodání detailního řezu schodištěm ze kterého budou všechny rozměry jednoznačně vyplývat.

**ODPOVĚĎ Č. 1**

Rozměry stupňů a podstupnic jsou dané v PD a jednoznačně z toho vyplývají. Soklíky budou dřevěné výšky 100 mm. Povrchová úprava polyuretanový lak.

**DOTAZ Č. 2**

položka č.117 – Tesařská oprava konstrukce krovu. Je dána PD a mykologickým rozbořem

- na základě této položky a co je popsáno v TZ nejde určit přesně cenu, a proto žádáme o upřesnění jednotlivých prvků (průřez prvků, délku prvků a počet prvků) které se budou muset vyměnit.

**ODPOVĚĎ Č. 2**

Rozsah prací, včetně upřesnění jednotlivých prvků je přesně dán projektovou dokumentací (především výkres č.11) a mykologickým posouzením, které zadavatel zasílá jako přílohu č. 1 Vysvětlení č. 1.

**DOTAZ Č. 3**

položka č. 152,153 – Dveře vnitřní se sklem 2kř 160x197 3P

- bez pohledu na dveře popřípadě přesného určení zasklení nejde určit cenu.

**ODPOVĚĎ Č. 3**

Zadavatel zasílá Výpis oken a dveří, a to formou přílohy č. 2 Vysvětlení č. 1.

#### **DOTAZ Č. 4**

položka č.159 – Linka kuchyňská místnosti viz specifikace ve výkresu

- v žádném výkrese jsme nenašli specifikaci kuchyňské linky. Žádáme tedy o zaslání specifikace.

#### **ODPOVĚĎ Č. 4**

Umístění a typy skříněk:

spodní skřínky:

- výška všech skříněk standardní
- 1 ks policová, š: 80 cm
- 1 ks dřezová včetně nerezového dřezu, š. 80 cm
- 1 ks šuplíková, š.: 60 cm

horní skřínky:

- výška všech skříněk 60 cm
- 2 ks policová, š: 80 cm
- 1 ks policová: š: 60 cm
- 1 ks policová, š: 60 cm, v: 40 cm nad digestoří.

Všechny skřínky budou opatřeny úchytkami, kováním a dvířkami z LTD tl. 18 mm. Barva RAL bude upřesněna s vybraným dodavatelem. Pracovní deska LTD, tl. 28 mm.

Součástí dodávky nejsou žádné elektrospotřebiče (digestoř, sporák).

#### **DOTAZ Č. 5**

položka č.214 – Hromosvod pro administrativní budovy

- žádáme o upřesnění délky hromosvodu popř. výkazu výměr jednotlivých komponent

#### **ODPOVĚĎ Č. 5**

Hromosvod nebude součástí předmětu plnění, položku neoceňujte.

#### **DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE**

- Vysvětlení zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: <https://www.zakazky.odry.cz>.
- Přílohy vysvětlení č. 1:
  - Příloha č. 1 – Mykologické posouzení
  - Příloha č. 2 – Výpis oken a dveří

V Odrách dne 31.10.2019

**Ing. Kamila Ambrožová**  
vedoucí odboru rozvoje města