




MĚSTSKÝ ÚŘAD ODŘY

Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.: -
Ze dne: 09.11.2017
Číslo jednací: MěÚO/02313/2018
Spisová zn.: MěÚO/24340/2017/07/OŽP/Co Dle rozdělovníku
231.2 A 20
Vyřizuje: Ing. Petr Coufal
Telefon: 556 768 186
E-mail: coufal@odry.cz
Datum: 30.01.2018

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23-02-2018
V Odrách dne 05-03-2018



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli (účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ: 00298221 (dále jen „stavebník“)

vydává

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

„Prodloužení vodovodního řádu Dobešov - Veselí“

na pozemcích parc. č. 135/1, 617, 1421, 1426 a 1427 v k. ú. Dobešov (626872) a parc. č. st. 14/1, 50/2, 56, 1312, 1315, 2027/2, 2034, 2038, 2041, 2147/1 a 2150 v k. ú. Veselí u Oder (709158).

základní údaje o povolované stavbě:

kraj:	Moravskoslezský (CZ080)
obec:	Odry (599701)
vodní tok:	levostranný přítok Hradečného potoka (IDVT 10212823), č.h.p. 2-01-01-0520-0-00, ř. km 0,0
vodní útvar:	Luha od pramene po ústí do toku Odry (HOD_0050)
poloha (orientačně dle souřadnic):	x: 1117648,03; y: 508629,67 (začátek) x: 1120037,84; y: 506753,24 (konec)
vodní dílo:	vodovod
účel užití vodního díla:	zásobování obyvatel pitnou vodou – propojení vodovodních řadů a využití vodního zdroje Dobešov pro Veselí

popis stavby:

Vodovodní řad PE100 SDR 11 DN 100 v délce cca 3456 m a DN 80 v délce 43,5 m.

Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona se současně stanoví tyto podmínky pro provedení a užívání stavby vodního díla:

1. Před zahájením stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 27.3.2017, č. j. 572550/17:

I. Obecná ustanovení:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK (síť elektronických komunikací) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je potřeba požádat o vydání nového vyjádření.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

4. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pracovník ochrany sítě). Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
5. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
9. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

10. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s..
 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- III. Práce na objektech a odstraňování objektů
18. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
 19. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou odbornou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- V. Křížení a souběh se SEK
20. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítí technické infrastruktury ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 21. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen stavbu sjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 22. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 23. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 24. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s

POS projednat zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých radiokomunikací a.s. ze dne 16.10.2017, zn. UPTS/OS/179645/2017:

1. Nejméně 15 dní předem uvědomíte České radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací“.
2. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.
3. Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.
4. Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou tohoto vedení (zařízení).
5. Upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
6. Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
7. Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
8. Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
9. Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
10. Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhubla zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvat 14 dní před požadovaným termínem.
11. Zajistíte, by při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
12. Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.

13. Bez souhlasu Českých radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
 14. Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
 15. Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
 16. U staveb vyžadující dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.
 17. Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s. nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření WIND FINANCE a.s. ze dne 30.10.2016.
1. Při stanovení trasy vodovodu a při jeho stavbě bude minimalizována potřeba uvádět podzemní kabelové vedení do bezpaměťového stavu.
 2. Bude umožněna stálá dopravní obslužnost větrných elektráren Veselí 1 a 2.
 3. Vstup, vjezd a případné uskladnění materiálu na pozemcích společnosti Wind Finance a.s. je možný pouze s písemným souhlasem.
 4. Nedojde-li ke křížení s vedením VN 1x3x120 a s sdělovacím telefonním kabelem v majetku Wind Finance a.s.
 5. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 6. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
 7. Místa souběhu ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
 8. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 9. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 10. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 11. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 12. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 13. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 14. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahláшено provozovateli na tel. č. 603 491 640 nebo 724 878 058.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.10.2017, zn. 0100816399 a ze dne 24.10.2017, zn. 1095062733.
1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (do 1 kV) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
 2. V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení.

Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.

3. V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení vysokého napětí (VN), nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů. V trase stavby na parc. č. 1348 (u zlomu vodovodního potrubí s označením L69) povolujeme výkopové práce ve vzdálenosti 2,8 m od podpěrného bodu VN a u zlomu vodovodního potrubí s označením L49 povolujeme podvrt chráničky ve vzdálenosti 1,5 m (tento podvrt bude proveden v min. délce 3 m a bude použita chránička pro zvýšení mechanické odolnosti vodovodního řadu).
4. Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré platné normy a předpisy.
5. Před zahájením stavby požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce a.s. o udělení souhlasu k činnosti v OP nadzemního vedení VN.

Pro ochranná pásma nadzemních vedení:

6. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
7. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
8. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
9. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
10. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
11. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
12. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
13. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Pro ochranná pásma podzemního vedení:

14. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
15. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
16. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
17. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
18. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
19. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

20. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 21. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 22. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 23. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahláše-
no na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 24. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (dále jen „SSMSK“) ze dne 24.10.2017, zn. SSMSK/2017/28031:
1. Stavebník uzavře v termínu do zahájení prací v silničním pozemku se SSMSK středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“.
 2. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín dotčenou část pozemku formou zápisu o předání staveniště. Po ukončení prací a uvedení silničního pozemku do původního stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení včetně hloubky krytí a předá pozemek zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.
 3. V silničním tělese komunikace III/4418 budou oba přechody stavby situovány jako kolmé k podélné ose komunikace, v podélném umístění bude stavba umístěna za stávající kanalizací ve vzdálenosti minimálně 2,0 m od přilehlé vnější hrany živičného krytu vozovky komunikace III/4418. V silničním tělese komunikace III/4418 bude stavba uložena do chráničky, jejíž délka bude min. o 1,00 m přesahovat stávající šířkové uspořádání silničního tělesa.
 4. V silničním tělese komunikace III/4418 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,50 m pod niveletou vozovky.
 5. V případě dotčení či poškození živičného krytu vozovky komunikace III/4418 stavebník zajistí a odfinancuje v dotčením úseku komunikace III/4418 obnovu konstrukčních vrstev komunikace včetně živičného krytu vozovky. Obnova konstrukčních vrstev vozovky bude provedena s kaskádovým přesahem jednotlivých vrstev min. 0,5 m na každou stranu výkopu dle TP 146 (Povolování, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). Obnova živičných vrstev bude provedena stejnorodým krytem, dle druhu původního krytu vozovky (v tomto případě min. ACO16+ tl. 10 cm a ACO11+ 5 cm) s přesahem obrusné vrstvy ACO11+ 5 cm oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od kraje výkopu v rozsahu jednoho jízdního pruhu – ½ šíře vozovky, napojení na původní živičný kryt bude provedeno tavným asfaltovým spárovacím páskem. V rámci této činnosti bude živičný kryt nařezán v rozsahu opravy a v pravidelném tvaru. Výše uvedené činnosti musí být provedeny nájemcem ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo ke zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.).
 6. V lomovém bodě L94 bude umístěn hydrant, poklop bude umístěn v zeleném pásu, v niveletě terénu. K zamezení růstu zeleně a ochraně hydrantu provede stavebník na vlastní náklad v místě poklopu hydrantu vydláždění plochy o rozměrech minimálně 1,0 m x 1,0 m. Poklop bude trvale v majetku a údržbě stavebníka, v případě poklesu nebo vysunutí poklopu provede stavebník neprodleně na vlastní náklad jeho opravu.
 7. Umístění stavby v silničním pozemku bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti 1,0 m za vnější hranou sil. tělesa (tzn. 1,0 m za vnější hranou sil. příkopu) nebo na oplocení sousední parcely.
 8. Zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět v termínu od 1.4.do 31.10. kalendářního roku.

7. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu u Odry ze dne 11.1.2016, č. j. MěÚO/00578/2016
1. V místě křížení vodovodu s drobným vodním tokem nebudou pro opevňování terénu použity žádné umělé stavební materiály (gabiony, zatravnovací dlaždice apod.), ale pouze kamenné rovnaniny nebo těžké kamenné záhozy.
 2. Veškerá technika používaná při provádění všech zemních prací v korytě a v okolí koryta drobného vodního toku musí být v dokonalém technickém stavu bez jakýchkoliv úniků ropných látek nebo jiných provozních náplní. Pro případ havarijních úniků musí mít dodavatel prací připraveny prostředky na jejich okamžité a účinné zachycení (např. sorbent).
 3. Pokud mohou být stavebními pracemi ohroženi živočišové žijící v obou VKP, musí být proveden jejich přenos. Ten mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo organizace.
 4. Nesmí dojít k přerušení průtoku vody ve vodním toku pod místem stavby a musí být účinně bráněno zákalu vody způsobenému stavebními pracemi v korytě.
 5. Kácení dřevin, které jsou součástí obou VKP, je výjimečně možné pouze v nezbytně nutném rozsahu. Ekologická újma vzniklá tímto kácením musí být nahrazena novou náhradní výsadbou minimálně v objemu stanoveném oficiální metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo podmínkami vlastníků pozemků s dřevinami ve lhůtě do 5 let od provedení kácení. Výsadby musí být umístěny co možná nejbližší káceným dřevinám.
 6. Při realizaci této stavby musí být před jakýmkoliv poškozováním chráněny všechny okolní dřeviny tvořící VKP, které se nebudou kácet. Je tak nutno respektovat ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud bude nutný řez větví dřevin, je nutno jej provádět odborně podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2012 Řez stromů.
 7. Nezpevněný povrch pozemků tvořících VKP dotčený projednávanou stavbou musí být do kolaudace této stavby upraven tak, aby se na něj nerozšířily nepůvodní invazní druhy rostlin (např. křídlatka japonská nebo netýkavka žláznatá).
 8. Odkalováním vodovodu nesmí být ohrožen ekosystém drobného vodního toku ani mokřadu v registrovaném VKP pod oběma kalníky.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Odry – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, vydaných jako součást koordinovaného stanoviska ze dne:

1. Předmětem záboru zemědělské půdy budou pro výše uvedenou stavbu tyto zemědělské pozemky:

Část pozemku parc. č.	Druh pozemku	Katastrální území
617	orná půda	Dobešov
135/1	orná půda	Dobešov
2034	zahrada	Veselí u Oder
2038	zahrada	Veselí u Oder
1315	trvalý travní porost	Veselí u Oder
2150	orná půda	Veselí u Oder
2147/1	orná půda	Veselí u Oder

2. Provozovatel se upozorňuje:

- orná půda bude sejmuta a tato kulturní vrstva bude uložena na mezideponii na výše uvedených pozemcích a následně použita pro finální terénní úpravy a zpětnou modulaci terénu,
- při výkopových pracích bude postupováno tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- provádění výkopových prací na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu bude včas projednáno s vlastníky, popřípadě s nájemci dotčených pozemků,

- při výkopových pracích bude ornice a podorničí skrýváno odděleně, obě vrstvy budou odděleně deponovány podél výkopu trasy a výkop bude po uložení kabelů zasypán tak, aby ve spodní vrstvě bylo uloženo podorničí a pak ornice,
- přebytek podorničí musí být odvezen a rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě, popř. odvezen na místně příslušnou skládku,
- budou učiněna veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k případnému odcizení ornice,
- na pozemcích s vybudovaným drenážním systémem je nutno situovat rozvody tak, aby nedošlo k jeho poškození, při porušení drenážního systému je nutno jeho opravu nebo přeložku zadat odborné organizaci, aby toto zařízení nadále plnilo svou funkci.

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 25.10.2017, č. j. KHSMS52019/2017/NJ/HOK:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
2. Vyhovující výsledky rozboru pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplotu vody a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

10. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2019.

11. Podle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 119 a 122 stavebního zákona. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas předloží stavebník podle § 15 odst. 3 vodního zákona povolení k provozování podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Dne 10.11.2017 podal stavebník na vodoprávní úřad žádost o vydání stavebního povolení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Za účastníky vodoprávního řízení s právy účastníků stavebního řízení stanovil vodoprávní úřad podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona tyto osoby: město Odry (stavebník, vlastník pozemků parc. č. 617, 1421, 1426, 1427 v k. ú. Dobešov na nichž má být stavba provedena, vlastník pozemků parc. č. st. 14/1, 50/2, 56, 1312, 1315, 2041, 2147/1, 2150 v k. ú. Veselí u Oder na nichž má být stavba provedena, vlastník sousedních pozemků parc. č. 609/4, 613, 615, 619/1 v k. ú. Dobešov, vlastník sousedních pozemků parc. č. st. 126, 50/1, 54, 351/2, 353/1, 362/1, 2036/2, 2040, 2075 v k. ú. Veselí u Oder, vlastník vodovodu, na nějž se stavba v k. ú. Veselí u Oder napojuje), Květoslav Ondra (vlastník pozemku parc. č. 135/1 v k. ú. Dobešov na němž má být stavba provedena), Daša Ondrová (vlastník pozemku parc. č. 135/1 v k. ú. Dobešov na němž má být stavba provedena), Stavební bytové družstvo Venkov (vlastník pozemků parc. č. 2034, 2038 v k. ú. Veselí u Oder, na nichž má být stavba provedena, vlastník sousedních pozemků parc. č. st. 130, st. 131 v k. ú. Veselí u Oder, vlastník objektů č. p. 3 a 4 v k. ú. Veselí u Oder), Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (osoba příslušná hospodařit s pozemkem parc. č. 2027/2 v k. ú. Veselí u Oder ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, na němž má být stavba provedena), Milan Filip (vlastník sousedních pozemků parc. č. 589/1, 644/1 v k. ú. Dobešov), Ing. Pavel Antoň (vlastník sousedních pozemků parc. č. 622/3, 637/2, 637/3, 647/2, 650, 1425/5 v k. ú. Dobešov), Věra Fardová (vlastník sousedního pozemku parc. č. 599 v k. ú. Dobešov), Alena Klimentová (vlastník sousedního pozemku parc. č. 599 v k. ú. Dobešov), Státní pozemkový úřad (osoba příslušná hospodařit se sousedními pozemky parc. č. 616, 641 v k. ú. Dobešov a parc. č. st. 11/3, st.

124 v k. ú. Veselí u Oder ve vlastnictví České republiky), Ing. Lubomír Holčák (vlastník sousedních pozemků parc. č. 639/1, 639/3, 647/1 v k. ú. Dobešov), Oldřich Šindler, nar. 1974 (vlastník sousedního pozemku parc. č. 621/1 v k. ú. Dobešov, vlastník sousedních pozemků parc. č. 1321/1, 1327/1, 1329 v k. ú. Veselí u Oder), Miroslav Sehnal (vlastník sousedních pozemků parc. č. st. 14/2, st. 14/3, 64/2 v k. ú. Veselí u Oder, vlastník objektů č. p. 1 a 2 v k. ú. Veselí u Oder), Mária Sehnalová (vlastník sousedních pozemků parc. č. st. 14/2, st. 14/3, 64/2 v k. ú. Veselí u Oder, vlastník objektů č. p. 1 a 2 v k. ú. Veselí u Oder), Jana Trnavská (vlastník sousedních pozemků parc. č. 1339, 1348, 2037 v k. ú. Veselí u Oder), Jan Medved', nar. 1959 (vlastník sousedních pozemků parc. č. 42/5, 42/6 v k. ú. Veselí u Oder), Jarmila Medved'ová (vlastník sousedních pozemků parc. č. 42/5, 42/6 v k. ú. Veselí u Oder), Dagmar Martínková (vlastník sousedního pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Veselí u Oder), Jiří Dřevojánek (vlastník sousedních pozemků parc. č. 348/2, 351/1, 358, 2099 v k. ú. Veselí u Oder), Jana Dřevojánková (vlastník sousedního pozemku parc. č. 348/2 v k. ú. Veselí u Oder), Ing. Romana Hlavicová (vlastník sousedních pozemků parc. č. st. 12, 47/1, 47/2, 47/3 v k. ú. Veselí u Oder, vlastník objektu č. p. 66 v k. ú. Veselí u Oder), WIND FINANCE a.s. (vlastník sousedních pozemků parc. č. 1321/2, 1327/2, 2147/2 v k. ú. Veselí u Oder), Tomáš Kadlčík (vlastník sousedních pozemků parc. č. 363, 369/1, 2101 v k. ú. Veselí u Oder), Bc. Barbora Kadlčíková (vlastník sousedních pozemků parc. č. 363, 369/1, 2101 v k. ú. Veselí u Oder), České Radiokomunikace a.s. (vlastník stavby telekomunikačního vedení a zařízení sdělovací sítě na dotčených i sousedních pozemcích), Oderská městská společnost, s.r.o. (vlastník vodovodu, na nějž se stavba v k. ú. Dobešov napojuje), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vlastník stavby sítě elektronických komunikací na dotčených i sousedních pozemcích), ČEZ Distribuce, a.s. (vlastník stavby energetického vedení na dotčených i sousedních pozemcích), Lesy České republiky, s. p. (správce dotčeného vodního toku dle § 115 odst. 5 vodního zákona). Práva k sousedním pozemkům ani vlastnická či jiná práva odpovídající věcným břemenům k dalším (vzdálenějším nemovitostem) nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení přípisem ze dne 21.12.2017 pod č. j. MěÚO/27194/2017 v němž podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů, ve které mohli uplatnit účastníci vodoprávního řízení námitky, popř. důkazy a dotčené orgány státní správy závazná stanoviska s upozorněním, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Zároveň byla tímto přípisem podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

V rámci celého vodoprávního řízení vycházel vodoprávní úřad z těchto podkladů:

1. Projektová dokumentace stavby vodního díla ze září 2017 zpracovaná autorizovanou osobou – Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT: 1100472.
2. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, Informace o parcelách.
3. Smlouvy o právu provést stavbu (o zřízení služebnosti inženýrské sítě) pro pozemky na nichž má být stavba provedena.
4. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (Mgr. Kamila Kurky) v hydrogeologii z října 2017.
5. Rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Odry, Stavebním úřadem den 28.8.2017, č. j. MěÚO/18292/2017.
6. Souhlas Městského úřadu Odry, Stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 20.11.2017, č. j. MěÚO/24877/2017.
7. Vyjádření správce dotčeného vodního toku – Lesů České republiky, s.p. ze dne 12.12.2017, č. j. LCR951/1000576/2017.
8. Stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p. ze dne 27.10.2017, zn. 15657/9232/841.06/2017
9. Vyjádření vlastníků, popř. správců dopravní a technické infrastruktury:
 1. Oderská městská společnost, s.r.o. ze dne 4.7.2017, zn. OMS/v72/17/Va.
 2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.3.2017, č. j. 572550/17 a ze dne 7.7.2017, zn. 307/17dm.

3. České radiokomunikace a.s. ze dne 16.10.2017, zn. UPTS/OS/179645/2017.
4. WIND FINANCE a.s. ze dne 30.10.2016.
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 24.10.2017, zn. 9773/V025645/2017/NO.
6. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.10.2017, zn. 0100816399 a ze dne 24.10.2017, zn. 1095062733.
7. Telco Pro Services, a.s. ze dne 9.10.2017, zn. 0200659937.
8. GridServices, s.r.o. ze dne 10.10.2017, zn. 5001599923.
9. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. ze dne 24.10.2017, zn. SSMSK/2017/28031.
10. Rozhodnutí, souhlasy, vyjádření, posouzení a další opatření orgánů státní správy:
 - a) Koordinované stanovisko Městského úřadu Odry ze dne 7.11.2017, č. j. MěÚO/23904/2017.
 - b) Závazné stanovisko Městského úřadu Odry – orgánu státní správy lesů ze dne 7.11.2017, č. j. MěÚO/23903/2017.
 - c) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Odry ze dne 11.1.2016, č. j. MěÚO/00578/2016.
 - d) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 25.10.2017, č. j. KHSMS52019/2017/NJ/HOK.
 - e) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 19.10.2017, zn. HSOS-11487-2/2017.

Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovil podmínky pro provedení a užívání stavby.

Termín dokončení stavby a povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil vodoprávní úřad dle § 18c odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Z vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 27.3.2017, č. j. 572550/17 nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek tohoto rozhodnutí ty návrhy, které se netýkaly předmětné stavby, které se nevztahovaly k ochraně práv a povinností účastníků řízení (vč. odpovědnosti za škodu, kdy k rozhodnutí o škodě není příslušný vodoprávní úřad) a které byly opisem zákonem daných povinností nebo upozorněním na takové povinnosti (jednalo se o kapitoly I. Obecná ustanovení – část bodů 1 a 2, bod 3, bod 5, II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK - část bodu 6, IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby).

Podmínku vyjádření WIND FINANCE a.s. ze dne 30.10.2016: „*Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a to z důvodu, že v případě požadavku na dodržení uvedené normy se jedná o normu týkající se pozemních komunikací a tyto nejsou předmětem řízení a v případě požadavku na dodržení uvedeného nařízení vlády, se jedná o nadbytečný požadavek, neboť jde o obecně závazný právní předpis a povinnost dodržovat jeho ustanovení je dána přímo zákonem č. 309/2006 Sb.

Podmínku vyjádření WIND FINANCE a.s. ze dne 30.10.2016 „*Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které budou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a to z důvodu, že v případě vodovodů pro veřejnou potřebu nejsou ochranná pásma vodovodů vyhlášována po dokončení stavby, ale jsou stanovena přímo zákonem - § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

kanalizací) v platném znění. V případě vyhlášení ochranných pásem vodních děl se pak jedná o samostatné správní řízení dle § 58 odst. 3 vodního zákona, které není součástí řízení o povolení stavby vodního díla a předmětná podmínka musí být uplatněna v tomto řízení.

Podmínku č. 3 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.10.2017, zn. 0100816399 a ze dne 24.10.2017, zn. 1095062733, část Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: „*Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a to z důvodu, že v případě požadavku na dodržení uvedené normy se jedná o normu týkající se pozemních komunikací a tyto nejsou předmětem řízení a v případě požadavku na dodržení uvedeného nařízení vlády, se jedná o nadbytečný požadavek, neboť jde o obecně závazný právní předpis a povinnost dodržovat jeho ustanovení je dána přímo zákonem č. 309/2006 Sb.

Podmínku č. 13 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.10.2017, zn. 0100816399 a ze dne 24.10.2017, zn. 1095062733, část Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: „*Po ukončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které budou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a to z důvodu, že v případě vodovodů pro veřejnou potřebu nejsou ochranná pásma vodovodů vyhlášována po dokončení stavby, ale jsou stanovena přímo zákonem - § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. V případě vyhlášení ochranných pásem vodních děl se pak jedná o samostatné správní řízení dle § 58 odst. 3 vodního zákona, které není součástí řízení o povolení stavby vodního díla a předmětná podmínka musí být uplatněna v tomto řízení.

Dále z podmínek vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.10.2017, zn. 0100816399 a ze dne 24.10.2017, zn. 1095062733 nezahrnul vodoprávní úřad ty, které byly opisem zákonem stanovených povinností.

Podmínku vyjádření SSMSK ze dne 24.10.2017, zn. SSMSK/2017/28031 „*Zvláštní užití silničního pozemku (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.) bude realizováno na základě platného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, protože se jedná o opis zákonem stanovené povinnosti.

Podmínku vyjádření SSMSK ze dne 24.10.2017, zn. SSMSK/2017/28031 „*Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci III/4623 po dobu provádění prací bude realizována na základě platného stanovení umístění dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR. Žadatel provede vyznačení schválené částečné uzávěry dle TP 66 a platných předpisů na vlastní náklad, žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, protože se jedná o opis zákonem stanovené povinnosti a rozhodování o úpravách a změnách dopravního značení nespadá do kompetencí vodoprávního úřadu.

Podmínku vyjádření SSMSK ze dne 24.10.2017, zn. SSMSK/2017/28031 „*Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky číslo 355/2000 Sb. v platném znění.*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť se jedná o pouhé upozornění na povinnost dodržovat uvedený zákon a jeho prováděcí právní předpis, přičemž povinnost dodržovat obecně závazné právní předpisy je povinností platnou bez ohledu na podmínky stavebního povolení.

Podmínku koordinovaného stanoviska Městského úřadu Odry ze dne 7.11.2017, č. j. MěÚO/23904/2017 týkající se oznámení Archeologickému ústavu a podání žádosti o povolení pře-

kopu a protlaku a stanovení přechodného dopravního značení, nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, protože jde o opis zákonem stanovené povinnosti.

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy zahrnul vodoprávní úřad do podmínek stavebního povolení podle § 149 odst. 1 správního řádu.

Podle § 115 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Protože stavba je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu, uložil vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona povinnost předložit povolení k provozování.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vodoprávní úřad správní poplatek za vydání stavebního povolení nevybral z důvodu osvobození od tohoto poplatku.

Po posouzení dospěl vodoprávní úřad k závěru (i s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí), že stavbou ani nakládáním s vodami nedojde ke zhoršení stavbu vodního útvaru, v němž se záměr nachází.

Vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska vodního a stavebního zákona a předpisů souvisejících, a protože neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Odry.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Při doručování do datové schránky platí, že v případě, kdy nedojde k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává v počtu 30 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Odry. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Dagmar Tomanová
vedoucí odboru životního prostředí



Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
- Květoslav Ondra, Dobešov 71, 742 35 Odry
- Daša Ondrová, Dobešov 71, 742 35 Odry
- Stavební bytové družstvo Venkov, Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
- Milan Filip, Dobešov 8, 742 35 Odry
- Ing. Pavel Antoňů, Dobešov 43, 742 35 Odry
- Věra Fardová, Luboměř č.p. 116, 742 35 Odry
- Alena Klimentová, Dobešov 9, 742 35 Odry
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Ing. Lubomír Holčák, Jindřichov č.p. 76, 753 01 Hranice 1
- Oldřich Šindler, nar. 1974, Dobešov 13, 742 35 Odry
- Miroslav Sehnal, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Mária Sehnalová, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Jana Trnavská, Přáslavice č.p. 200, 783 54 Přáslavice
- Jan Medved', nar. 1959, Veselí 3, 742 35 Odry
- Jarmila Medved'ová, Veselí 3, 742 35 Odry
- Dagmar Martínková, Hraniční 905, 742 83 Klimkovice
- Jiří Dřevojánek, Veselí 21, 742 35 Odry
- Jana Dřevojánková, Veselí 21, 742 35 Odry
- Ing. Romana Hlavicová, Veselí 66, 742 35 Odry
- WIND FINANCE a.s., Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno
- Tomáš Kadlčík, Ropice č.p. 83, 739 61 Třinec 1
- Bc. Barbora Kadlčíková, Svatoňovice č.p. 1, 747 87 Budišov nad Budišovkou
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6
- Oderská městská společnost, s.r.o., Radniční 95/14, 742 35 Odry
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Lesy České republiky, s. p., Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Odry, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava – územní pracoviště Nový Jičín
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - územní odbor Nový Jičín